

**Otázka č. 1**

Vo výkaze výmer v časti svetelná elektroinštalácia sú navrhované svietidlá pol. č.6 „Svietidlo LED FOX-LED-3580-4K, 27W, 350mA d + m + zdroje -A“ a pol. č. 7 „Svietidlo LED FOX-LED-3060-3K, 23W, 300mA d + m -B“, ale podľa našich prepočtov sú nedostatočne nadimenzované a nedosahujú potrebné parametre podľa normy. Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu návrhu svietidiel.

**Odpoveď č. 1**

Platí výkaz výmer, typ svietidiel je informatívny, požadovaný svetelný tok 4000 Lm

**Otázka č. 2**

V projektovej dokumentácii je navrhované na vikier debnenie z dosiek, ale vo výkaze výmer nie je. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer.

**Odpoveď č. 2**

Debnenie je zarátané v m3 reziva

**Otázka č.3**

V projektovej dokumentácii, výpis klampiarskych prvkov K23, K24, K25 sú uvedené oplechovania komínov bez akýchkoľvek rozmerov. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie základných rozmerov (RŠ, dĺžka).

**Odpoveď č. 3**

Platí výkaz výmer, je zřejmé z výkresovej časti

**Otázka č.4**

Vo výkaze výmer v časti a-Zateplenie obvodového plášťa je uvedená pol. č. 19 „B4 - Kompletná demontáž oplechovania“ ako 1 kompl. Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu a doplnenie výmery (kusy, bm, m2...).

**Odpoveď č. 4**

Platí výkaz výmer, je zřejmé z výkresovej časti.