




LEGENDA

- ROZVOD PRÍVODNEJ VYKUROVACEJ VODY - projektovaný
- ROZVOD VRATNEJ VYKUROVACEJ VODY - projektovaný
- ROZVOD PRÍVODNEJ VYKUROVACEJ VODY - jestvujúci
- ROZVOD VRATNEJ VYKUROVACEJ VODY - jestvujúci

- | | | | |
|------|--------------------------------------|--------|---|
| KČ | Kotlové čerpadlo | Tp | Teplomer, merací rozsah 0 - 110 °C |
| DČ | Dobehové čerpadlo | TL | Tlakomer, merací rozsah 0 - 400 kPa |
| KL | Bezprírubová uzatváracia klapka | TL(4) | Kontaktný tlakomer, merací rozsah 0 - 400 kPa |
| MSK | Bezprírubová spätná klapka | PR | Prírubový spoj |
| GU | Gulový uzáver | ZPR | Zaslepovacia príruha |
| SK | Spätná klapka | EMV | Elektromagnetický ventil |
| SN | Sparátor nečistôt | Š | Šróbenie |
| F | Filter | Pr-V | Prepáčovací ventil |
| PV | Poistný ventil, otv. pretlak 2,5 bar | GU5DDV | Gulový uzáver s odvodnením |
| VYP | Vypúšťací uzáver | Z | Zátka |
| ODDV | Automatický odvzdušňovač | TRV | Trojcestný rozdeľovací ventil |
| RED | Redukcia | | |

PROJEKTANT:	ING. HAJDÓ ZSOLT	HAJDÓ s.r.o. Ing. Hajdó Zsolt 925 81 Diakovce 6380 mob: 0903-439919 e-mol: zsolt@hajdu.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. HAJDÓ ZSOLT	
INVESTOR:	Podnikateľsko-podnikateľské družstvo Bakov, 980 34 Nová Bašta	
MIESTO STAVBY:	Nová Bašta č.p.: 680/68	
STAVBA:	OBSTARÁVANIE TEPELNÉHO ČERPADLA PRE FÓLIOVNÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO	FORMÁT : 1044 STUPEŇ : PROJEKT
		MIERKA :
		DÁTUM : 02 / 2025
VÝKRES	ROZVODY VYKUROVANIA - SCHEMA	C.ZÁK.:
		C.VÝKR.:
		VY-01

LEGENDA

	ROZVOD PRÍVODNEJ VYKUROVACEJ VODY - projektovaný
	ROZVOD VRATNEJ VYKUROVACEJ VODY - projektovaný
	ROZVOD PRÍVODNEJ VYKUROVACEJ VODY - jestvujúci
	ROZVOD VRATNEJ VYKUROVACEJ VODY - jestvujúci

KČ	Kotzlové čerpadlo	TP	Teplomer, merací rozsah 0 - 110 °C
ŇČ	Ňbehové čerpadlo	TL	Tlakomer, merací rozsah 0 - 400 kPa
KL	Bezprírubová uzatváracia klapka	TL(k)	Kontaktný tlakomer, merací rozsah 0 - 400 kPa
MSK	Bezprírubová spätná klapka	PR	Prírubový spoj
GU	Gulový uzáver	ZPR	Zaslepovacia príruba
SK	Spätná klapka	EMV	Elektromagnetický ventil
SN	Sparátor nečistôt	Š	Šróbenie
F	Filter	PrV	Prepúšťací ventil
PV	Poistný ventil, otv. pretlak: 2,5 bar	GUoDDV	Gulový uzáver s odvodnením
VYP	Vypúšťací uzáver	Z	Zátka
DDV	Automatický odvzdušňovač	TRV	Trojcestný rozdeľovací ventil
RED	Redukcia		



Hajdu

PROJEKTANT:	ING. HAJDÚ ZSOLT	HAJDÚ s.r.o. Ing. Hajdú Zsolt 925 81 Diakovce č.580 mobil : 0903-439919 e-mail: zsolt@hajdu.sk				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. HAJDÚ ZSOLT					
INVESTOR:	Podielnicko poľnohospodárske družstvo Bakov, 980 34 Nová Bašta					
MIESTO STAVBY:	Nová Bašta č.p.: 680/68					
STAVBA:	OBSTARÁVANIE TEPELNÉHO ČERPADLA PRE FÓLIOVNÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO		FORMÁT :	10A4	STUPEŇ :	PROJEKT
			MIERKA :			
			DÁTUM :	02 / 2025		
VÝKRES	ROZVODY VYKUROVANIA - SCHÉMA		C.ZÁK.:	C.VÝKR.:		
				VY-01		