



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Monika Debnárová
048/432 51 33

Banská Bystrica
02.03.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Krupina a Veľký Krtíš

Vyhlásené:

Výzvou na predkladanie ponúk (č. 5), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 19.02.2020 a zaslanou všetkým záujemcom, zaradeným k momentu vyhlásenia výzvy do zriadeného dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 26.02.2020 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázky:

- 1) *Žiadame o všeobecný súhlas správcu predmetných úsekov ciest s odberom vzoriek za účelom ich analýzy z hľadiska materiálovej skladby a spresnenia typu a spotreby spojiva. Zároveň žiadame o technicky primerané predĺženie termínu podania ponuky.*
- 2) *V prípade nevyhovenia požiadavke v bode 1, žiadame o dodanie rozborov/analýz a vykonaných prieskumov.*
- 3) *Otázka k postupu realizácie. Prečo je potrebné realizovať recykláciu v takýchto krokoch (rozfrézovať / zrovnať / zhutniť doplniť kamenivo / aplikovať spojivo a recyklovať - zmiešať)?*
- 4) *Môže sa vykonať dávkovanie spojiva a doplnenie frakcií kameniva ešte pred rozfrézovaním? Ak nie, prečo?*
- 5) *Výsledná recyklovaná zmes bude stmelená hydraulicky alebo asfaltovým spojivom?*

Odpovede:

K otázke č. 1 a 2

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, konkrétne v prílohe č. 3 SP – Opis predmetu zákazky definoval položku „Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)“, kde je v zmysle TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste popísaný technologický postup realizácie recyklácie vrátane odberu vzoriek a predpokladanej receptúry. Súťažné podklady sú vypracované dostatočne a záujemca svoju ponuku vypracuje v súlade s opisom predmetu zákazky a platnými technickými predpismi a normami. Vzorky vozovky budú odobraté pred realizáciou recyklácie a pri spracovaní ponuky treba vychádzať z odhadovaných pomerov jednotlivých spojív uvedených v opise predmetu zákazky.

K otázke č. 3 a 4

Verejný obstarávateľ požaduje, aby rekonštrukcia ciest bola realizovaná podľa TP 046 – Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste. Požadované technické podmienky sú verejne dostupné na internetovom odkaze: <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc>

K otázke č. 5

V prílohe č. 2 SP – Výkazy výmer sú uvedené možnosti na stlmenie recyklovanej zmesi – Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) pri dodržaní podmienok podľa TP 046.

S úctou,

Ing. Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa