

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.14.2025

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa placu zabaw w Andrychowie, ul. Lenartowicza”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne takie jak:

Zastosowanie zamiast belek okrągłych o przekroju 100mm zastosowanie profili drewnianych z drewna klejonego o przekroju 100x100mm lub wykonanie w konstrukcji metalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest m.in. złożenie urządzeń zabawowych dostarczonych przez Zamawiającego oraz montaż do podłoża wraz z tablicą z regulaminem. Zakres prac do wykonania został zawarty w elemencie nr 9 przedmiaru robót. Urządzenia zabawowe zostały zakupione przez Zamawiającego.

Pytanie 2:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dt. nawierzchni bezpiecznej . W legendzie mapy oraz w przedmiarze wskazano 480 m² nawierzchni bezpiecznej, natomiast z wymiarów na mapie wynika 20,5 x 24,5 = 502m² . Proszę o wyjaśnienie tej rozbieżności i

ustalenie wymiarów nawierzchni bezpiecznej. Proszę również o wskazanie kolorystyki warstwy EPDM w konkretnych kolorach RAL (3 kolory) , ponieważ ma to istotny wpływ na wycenę.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, iż nawierzchnia bezpieczna wskazana w Projekcie zagospodarowania terenu ma powierzchnię równą 480,00 m². Podane wymiary 20,5 x 24,5 m dotyczą ogrodzenia okalającego przedmiotowy plac zabaw. Ogrodzenie jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

Proponowana kolorystyka warstwy EPDM: zielony, niebieski i czerwony.

Pytanie 3:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie, zwracamy się z pytaniem ?

Bazując na wiedzy i doświadczeniu zalecamy aby zamawiający opisał minimalne wymagania jakie nawierzchnia powinna spełniać. W celu zapewnienia wysokiej jakości i trwałości nawierzchni poliuretanowej, proponujemy uwzględnić w dokumentacji parametry według obowiązującej normy PN-EN 14877:2014, która jasno określa wymagania techniczne dotyczące konstrukcji nawierzchni sportowych, w tym ich wytrzymałości, odporności na warunki atmosferyczne, a także ich właściwości użytkowe, takie jak amortyzacja, przyczepność czy trwałość. Jest europejską normą dotyczącą boisk sportowych, a szczególnie nawierzchni syntetycznych.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej na boiska wielofunkcyjne oraz bieżnie lekkoatletyczne wykonywanej w technologii natryskowej o poniższych parametrach, posiadającą wymagane certyfikaty oraz spełniająca obowiązujące na rynku Polskim atesty m.in. : DIN 18035-6:2021-08, Atest Higieniczny PZH oraz certyfikat World Athletic dla tego typu nawierzchni.

Oferowana nawierzchnia / norma PN EN 14877:2014

Tarcie nawierzchnia sucha : 92 PTV / norma: 80 – 110 PTV

Tarcie nawierzchnia mokra : 57 PTV / norma: 55 – 110 PTV

Amortyzacja wstrząsów : 44 %

Odkształcenie pionowe : 1,8mm / norma \leq 3 mm

Grubość bezwzględna systemu: 14,0mm

Utrata koloru, po symulacji działania czynników atmosferycznych : 3-4 / norma : ≥ 3

Odporność na zużycie : 0,43g / norma : $\leq 4g$

Odporność na zużycie, po symulacji działania czynników atmosferycznych: 0.41g

Przepuszczalność wody: 12487mm/h / norma: ≥ 150 mm/h

Wytrzymałość na rozciąganie: 0,72MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa

Wydłużenie przy zerwaniu: 46% / norma: ≥ 40 %

Wytrzymałość na rozciąganie, po przyspieszonym postarzeniu: 0,93MPa / norma: $\geq 0,4$ MPa

Wydłużenie przy zerwaniu, po przyspieszonym postarzeniu: 63% / norma: ≥ 40 %

Odbicie piłki / tenis : 97% / norma: ≥ 80 %

Odbicie piłki / koszykówka : 106 % / norma ≥ 90 %

Mrozoodporność: Zmiana masy $\leq 1,8\%$

- Ocena wizualna – brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego

Odporność na działanie temperatury 80°C: Zmiana wymiarów $\leq 0,7\%$

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni oraz na potwierdzenie spełnienia wymagań ekologicznych i prozdrowotnych:

1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry
2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018
4. Atest Higieniczny PZH
5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2021
8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU
9. Aktualny Certyfikat World Athletic na oferowany system poliuretanowy.

Ponieważ Zamawiający wydatkuje środki publiczne, a jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób niebudzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając na względzie dobre praktyk oraz zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp), wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów oraz urealnienie wymaganych dokumentów.

Odpowiedź 3:

Powyższe pytania nie dotyczą przedmiotowego postępowania.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie grubości nawierzchni poliuretanowej. Powinno być 8mm lub 1 cm a nie 80 mm?

Proszę o doprecyzowanie kolorów nawierzchni wymaganych do zastosowania ma to duże znaczenie jeśli chodzi o cenę .

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, iż grubość nawierzchni poliuretanowej wynosi 80 mm – zgodnie z przedmiarem robót.

Proponowana kolorystyka nawierzchni: zielony, niebieski i czerwony.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponadto Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 25.04.2025 r.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52