



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
	06379/2019/ ODDVO-008	Mesiariková 048/432 56 46	03.03.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky: Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen

Vyhlásené: Výzvou na predkladanie ponúk (č. 8), zverejnenou v systéme JOSEPHINE dňa 20.02.2020 v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len „DNS“) s predmetom Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len „SP“) zo dňa 02.03.2020 k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje všetkým záujemcom nasledovné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

„Žiadame o všeobecný súhlas správcu predmetných úsekov ciest s odberom vzoriek za účelom ich analýzy z hľadiska materiálnej skladby a spresnenia typu a spotreby spojiva. Zároveň žiadame o technicky primerané predĺženie termínu podania ponuky.“

Otázka č. 2:

„V prípade nevyhovenia požiadavke v bode 1, žiadame o dodanie rozborov/analýz a vykonaných prieskumov.“

Odpoveď k otázke č. 1 a č. 2:

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“), konkrétne v prílohe č. 3 SP – Opis predmetu zákazky definoval položku „Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena)“, kde je v zmysle TP 046 Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste popísaný technologický postup realizácie recyklácie vrátane odberu vzoriek a predpokladanej receptúry. Súťažné podklady sú vypracované dostatočne a záujemca svoju ponuku vypracuje v súlade s opisom predmetu zákazky a platnými technickými predpismi a normami. Vzorky vozovky budú odobraté pred realizáciou recyklácie a pri spracovaní ponuky treba vychádzať z odhadovaných pomerov jednotlivých spojív uvedených v opise predmetu zákazky.

Otázka č. 3:

„Otázka k postupu realizácie. Prečo je potrebné realizovať recykláciu v takýchto krokoch (rozfrézovať / zrovnať / zhutniť doplniť kamenivo / aplikovať spojivo a recyklovať - zmiešať)?“

Otázka č. 4:

„Môže sa vykonať dávkovanie spojiva a doplnenie frakcií kameniva ešte pred rozfrézovaním? Ak nie, prečo?“

Odpoveď k otázke č. 3 a č. 4:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby rekonštrukcia ciest bola realizovaná podľa TP 046 – Opätovné spracovanie vrstiev netuhých vozoviek za studena na mieste. Požadované technické podmienky sú verejne dostupné na internetovom odkaze: <https://www.ssc.sk/sk/technicke-predpisy-rezortu/zoznam-tp.ssc>.

Otázka č. 5:

„Výsledná recyklovaná zmes bude stmelená hydraulicky alebo asfaltovým spojivom?“

Odpoveď k otázke č. 5:

V prílohe č. 2 SP – Výkazy výmer sú uvedené možnosti na stlmenie recyklovanej zmesi – Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) pri dodržaní podmienok podľa TP 046.

Otázka č. 6:

„Rekonštrukcia a zosilnenie ciest II. a III. triedy vo vlastníctve BBSK - vybrané úseky ciest v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen

a. V úseku Banská Bystrica - III/2422 Ponická Lehôtka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

b. V úseku Brezno – III/2378 Brezno - Mýto pod Ďumbierom sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

c. V úseku Brezno - III/2391 Valaska spojovacia sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

d. V úseku Brezno – III/2394 Sihla spojka sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

e. V úseku Brezno - III/2393 Drábsko spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

f. V úseku Brezno - III/2370 Ráztoka spojka sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO

o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

g. V úseku Brezno - III/2371 Dubová príjazdná sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

h. V úseku Brezno - III/2380 Valaská - Hronec sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

i. V úseku Detva - II/526 Hriňová sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

j. V úseku Detva - II/526 Korytárky - Krivec sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

k. V úseku Detva – II/526 Stará Huta sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

l. V úseku Detva – II/526 Hriňová - Detv.Huta sa vo VV nenachádza čistenie vozovky pred recykláciou za studena, pričom v iných úsekoch sa nachádza. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

m. V úseku Žiar nad Hronom - III/2491 Hronská Dúbrava - Horná Dúbrava sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

n. V úseku Zvolen - III/2441 Budča - Hron. Breznica sa vo VV nachádza iba 1 spojovací postrek. Podľa nášho názoru by mal byť aplikovaný pod ložnú vrstvu aj pod obrusnú vrstvu, z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

o. V úseku Banská Bystrica - III/2415 Badín - Rakytovce – Kremnička sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba v množstve 469 m, pričom celková dĺžka úseku je 4000 m. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

p. V úseku Brezno - III/2385 Hámor príjazdná sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba v množstve 14 m, pričom celková dĺžka úseku je 292 m. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

q. V úseku Zvolen - III/2444 Zvolenská Slatina – Očová sa vo VV nachádza asfaltová zálievka iba v množstve 350 m, pričom celková dĺžka úseku je 663 m. Z toho dôvodu žiadame VO o vysvetlenie, resp. doplnenie do VV. V prípade, ak VO bude požadovať, aby uchádzač danú položku zahrnul do celkovej ceny, žiadame o navýšenie PHZ.

r. Položka „projekt dočasného dopravného značenia + prenájom DDZ“ sa z celej zákazky nachádza iba v úseku Banská Bystrica - III/2415 Banská Bystrica, Sládkovičova ul. Žiadame VO o vysvetlenie, akým

spôsobom bude určené DDZ na ostatných úsekoch a kto bude znášať náklady na DDZ (rozmiestnenie, prenájom, údržba, odstránenie).“

Odpoveď k otázke č. 6:

K písm.: a, c, e, f, g, h, i, j, m, n:

Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že verejný obstarávateľ má za to, že do výkazov výmer zahrnul všetky potrebné položky na realizáciu stavebných prác v zmysle zmluvy o dielo, a to pri zohľadnení hospodárnosti využívania verejných zdrojov a tiež technológie postupu výstavby. STN EN umožňujú vynechať spojovací postrek pri aplikácii obrusnej vrstvy na čerstvú ložnú, resp. vyrovnávaciu vrstvu.

K písm.: b, d, k, l:

Vzhľadom na technologický postup recykláže nie je potrebné očistenie vozovky pred recyklážou.

K písm.: o, p, q:

Pri asfaltových zálievkach verejný obstarávateľ zohľadnil technologický postup výstavby, parametre komunikácie a podľa toho nastavil výkazy výmer.

K písm.: r:

Zároveň verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že projekt dočasného dopravného značenia požaduje verejný obstarávateľ len na úseku Banská Bystrica – III/2415 Banská Bystrica, Sládkovičova ul. Projekt DDZ je uvažovaný len na križovatkách alebo 4-prúdovkách, kde Okresné riaditeľstvo policajného zboru ODI požaduje vypracovaný projekt DDZ. Náklady na dočasné dopravné značenie bude znášať záujemca, resp. uchádzač, tak ako je to uvedené v predmetnom hárku výkazu výmer. Pre ostatné úseky platia schémy DDZ na označenie pracovných miest.

S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa