

Kup, 07.05.2025 r.

Zn. spr.: SA.270.4.2025

**Wszyscy wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Budowa drogi leśnej nr 32 w leśnictwie Kozuby”.

Odpowiedzi na pytania do SWZ

PGL LP Nadleśnictwo Kup niniejszym, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.) udziela poniżej odpowiedzi na otrzymane zapytania do SWZ:

1. Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy po przeprowadzeniu negocjacji?

Ad. 1. *Zamawiający wyjaśnia, iż przewidzenie w przedmiotowym postępowaniu możliwości przeprowadzenia negocjacji w świetle art. 275 pkt 2 Pzp jest warunkiem dopuszczalności negocjacji, jednak o tym, czy do negocjacji dojdzie, zdecyduje zamawiający po ocenie ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie, a przed zaproszeniem do negocjacji. Podkreślić w tym miejscu należy, że wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia.*

2. Czy Zamawiający dopuszcza rozplantowanie nadwyżki urobku na terenie budowy bądź miejscu wskazanym przez Zamawiającego?

Ad. 2. *Zamawiający dopuszcza rozplantowanie nadwyżki urobku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.*

3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Ad. 3. *Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy wymagań wynikających z decyzji w sprawie uzgodnienia przebudowy zjazdu z drogi gminnej, które wraz z kosztami są po stronie Wykonawcy.*

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

Ad. 4. *Zamawiający na danym etapie nie dopuszcza zmian projektowych polegających na zmianie technologii zawartych w tej dokumentacji.*

5. Prosimy o wskazanie hierarchii ważności dokumentacji.

Ad. 5. *Dokumentacja projektowa, STWIOR, Przedmiar robót.*

6. Czy Zamawiający wymaga nadzoru przyrodniczego?

Ad. 6. *Zamawiający nie wymaga nadzoru przyrodniczego.*

7. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa z recyklingu?

Ad. 7. *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa z recyklingu.*

8. Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tłucznia z odzysku z nawierzchni kolejowej po ówczesnych oczyszczeniu i przesianiu?

Ad. 8. *Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania tłucznia z odzysku.*

9. Zgodnie z zapisem SST D 05.02.01 pkt. 2.2 dopuszczony do zastosowania jest między innymi żużel, bazalt, granit i dolomit. Natomiast zapis pkt. 2.3, tej samej specyfikacji, nie dopuszcza zastosowania kruszywa dolomitowego. Prosimy o jednoznaczną informację czy do wykonania nawierzchni z kruszywa łamanego dopuszczony jest dolomit.

Ad. 9. *Zamawiający nie dopuszcza stosowania żużla ani kruszywa dolomitowego.*

10. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dolomitu do wykonania podbudowy?

Ad. 10. *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dolomitu do wykonania podbudowy.*

11. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa betonowego?

Ad. 11. *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszywa betonowego.*

12. Prosimy o wskazanie koloru nawierzchni drogi głównej oraz poboczy.

Ad. 12. *Zamawiający informuje, że nie precyzuje koloru nawierzchni drogi głównej oraz poboczy. Zgodnie z dokumentacją projektową kolor nawierzchni jezdni ma być inny niż kolor nawierzchni pobocza, w celu wyraźnego odróżnienia jezdni od pobocza.*

13. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinków próbnych?

Ad. 13. *Zamawiający informuje, że specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przewidują wykonanie odcinków próbnych. Decyzja co do wykonania odcinka próbnego należy do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w przypadku gdy zajdzie wątpliwość co do jakości materiału oraz sposobu ułożenia planowanego materiału.*

14. Prosimy o udostępnienie tabeli bilansu mas ziemnych z podziałem na odcinki.

Ad. 14. *Zamawiający informuje, że nie dysponuje tabelą robót ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.*

15. Czy wykonanie jezdni zjazdu na drogę gminną (km 2+450,00) objęte jest niniejszym postępowaniem?

Ad. 15. *Zamawiający informuje, że wykonanie jezdni zjazdu na drogę gminną (km 2+242,70) objęte jest niniejszym postępowaniem.*

16. Prosimy o wskazanie nawierzchni jezdni zjazdu na drogę gminną wraz ze wskazaniem pozycji kosztorysowej, w której należy ją skalkulować.

Ad. 16. *Zamawiający informuje, że nawierzchnię zjazdu na drogę gminną zaprojektowano z kruszywa 0/31,5 mm C_{90/3} o grubości po zagęszczeniu 10 cm.*

17. Zgodnie z rysunkiem 1.2 Projektu Wykonawczego przepusty na wlocie i wylocie należy obsypać warstwą podsypki cementowo-piaskowej 1:5 gr. 5 cm. W udostępnionym kosztorysie brak pozycji dla wymienionych robót. Prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy skalkulować obsypkę wraz z podaniem ilości.

Ad. 17. *Zamawiający wyjaśnia, że obsypkę należy skalkulować w pozycji przedmiarowej 1.3.9 i 1.3.10.*

18. Zgodnie z Projektem Wykonawczym, rysunek 1.1, należy wykonać pobocze gr. 30 cm z materiału/mieszanki kruszyw, piasku. Natomiast zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 1.5.2 należy wykonać pobocze gr. 10 cm z kruszywa niesortowanego 0/31,5. Prosimy o wskazanie poprawnej grubości pobocza oraz kruszywa, z którego należy je wykonać.

Ad. 18. *Zamawiający wyjaśnia, że pierwotnie zamieścił niewłaściwy załącznik nr 1 do postępowania przetargowego. Zamawiający w dniu 06.05.2025r. poinformował pisemnie na stronie prowadzonego postępowania o zmianach SWZ m.in. w zakresie wskazanej niezgodności, a wraz z pismem załączył prawidłowe pliki dokumentacji projektowej oraz przedmiaru.*

Z poważaniem

Jarosław Jańczyk
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kup

/dokument podpisany
elektronicznie/

