

Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B.

Všetkým známým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
KR-NZ-0108-25

Vybavuje / linka

Bratislava
10.07.2025

Vec: **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie**

Obstarávateľ: **SPP - distribúcia, a.s.**, so sídlom: Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739 (ďalej len ako „obstarávateľ“) v súvislosti s verejným obstarávaním na zákazku: *Obnova telemetrických zariadení – 10. etapa*, vyhlásenú na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie S 87/2025, číslo uverejnenia oznámenia: 288987-2025 dňa 06.05.2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 90/2025 pod č. 7711 - MRT dňa 07.05.2025 (ďalej len „zákazka“ alebo „súťaž“), obdržal v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) od záujemcu/ov **požiadavku/ly na vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti**, konkrétne:

Otázka č. 54

V dokumente Technická špecifikácia pre 2. časť zákazky v kapitole 4.1 je ako súčasť výzbroje uvedené: *2x prepäťová ochrana T1+T2+T3 (Uc=280V AC, ...)*. V bode 4.2. je uvedené, že rozvádzač pre modem má byť napojený z rozvádzača RTU(DT01).

Prečo sa požadujú dva kusy prepäťových ochrán v rozvádzači pre modem (DT02)?

Prečo sa nepožaduje prepäťová ochrana v rozvádzači RTU, ktorý je predradený rozvádzaču modemu?

Dodržaním princípov ochrany proti prepätiu a ich koordinácie by postačovalo ochranu T1+T2+T3 umiestniť len v RTU a prípadne v rozvádzači modemu (pri vzdialenosti nad 5m) doplniť ochranou T2+T3.

Týmto si dovoľujeme požiadať o stanovisko ku požadovanému počtu ochrán – vplyv na cenu.

Odpoveď č. 54

V technickej špecifikácii pre 2. časť zákazky v kapitole 4.1 bola požadovaná 2x 1-pólová prepäťová ochrana pre vodiče L a N. Môže byť použitá 1x 2-pólová prepäťová ochrana (L a N).

Požadujeme použiť prepäťovú ochranu T1+T2+T3 v rozvádzači RTU a taktiež prepäťovú ochranu T1+T2+T3 v rozvádzači pre modem.