

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr BZP pod nr 2025/BZP 00223302 z dnia 2025-05-09**

Nazwa zadania: ***„Budowa wiaty rowerowej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej”. – IB.271.4.2025***

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie nr 1 z dnia 22.05.2025 r.

Czy zamawiający przewiduje wykonanie i montaż wiaty wg systemu montażu producenta ?

Czy zamawiający przewiduje wykonanie nawierzchni wew wiaty i jej obrębnie z betonu lub kostki brukowej? jeżeli tak to na jakiej powierzchni ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że montaż wiaty należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wiaty oraz zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiający wyjaśnia również, że w związku z tym, że usytuowanie wiaty rowerowej projektuje się na istniejącej nawierzchni asfaltowej nie przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni tylko uzupełnienie ubytków w miejscach zabudowy fundamentów wiaty , co przedstawiono w pozycji 10 przedmiaru robót.

Zapytanie nr 2 z dnia 22.05.2025 r.

Proszę o podanie rodzaju wypełnienia ścian projektowanej wiaty rowerowej

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z założeniami projekt nie przewiduje zabudowy (wypełnienia) ścian wiaty jedynie pokrycie dachowe z blachy trapezowej.

Konstrukcja wiaty rowerowej winna być wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o przekroju min. słupy oraz belki poprzeczne nośne 80x80 mm, belki wzdłużne o przekroju min. 80x40 mm. Grubości ścianek konstrukcji stalowej wiaty rowerowej min. 3 mm.

Jednocześnie działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska dokonuje następujących zmian w przedmiarze robót:

W poz.10 Przedmiaru robót: Dodaje się opis wyposażenia stacji rowerowej.

Stacja rowerowa winna być wyposażona w zestaw narzędzi zabezpieczonych linkami stalowymi pokrytych powłoką PCV. Wyposażenie stacji naprawczej:

- wkrętak krzyżowy,
- wkrętak płaski,
- łyżki do opon,
- kluczyk nastawny,
- kluczyk płaski 8x9 mm,
- kluczyk płaski 13x15 mm,
- zestaw kluczy imbusowych od 1,5 do 10 mm min. 9 – częściowy,
- pompka rowerowa, która jest integralną częścią wiaty rowerowej,
- uchwyt umożliwiający powieszenie roweru za siodełko,

Ponadto w poz. 10 przedmiaru robót uszczegółowia się opis konstrukcji stalowej wiaty rowerowej. Konstrukcja wiaty rowerowej winna być wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o przekroju min. słupy oraz belki poprzeczne nośne 80 x80 mm, belki wzdłużne o przekroju min. 80 x 40 mm.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza nowy zaktualizowany Przedmiar robót z dnia 22.05.2025r. – Wiaty rowerowej.

Ze względu na wprowadzenie powyższych zmian w treści SWZ zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Tym samym, Zamawiający – działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy – wyznacza nowy termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert: 03.06.2025 r. do godziny 09.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 03.06.2025 r. godzina 09.30.

W związku z powyższym:

- 1) zapisy zawarte w ust. 1 rozdziału XVII SWZ otrzymują następujące brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**¹ – tj.: **do dnia 02.07.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 2) zapis zawarty w ust. 1 i ust. 3 rozdziału XVIII SWZ otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć poprzez wskazaną Platformę **do dnia 03.06.2025 r. do godziny 09.00.**”

¹ Maksymalny termin związania ofertą zgodnie z art. 307 ust. 1 p.z.p. Zgodnie z przywołanym przepisem termin określa się poprzez wskazanie daty w dokumentach zamówienia.

„3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ² **03.06.2025 r. o godzinie 09.30.**”

Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Zamawiający zamieszcza w dniu 23.05.2025r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dokonana zmianę oraz zaktualizowany załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót – Wiata rowerowa, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pozostała treść SWZ i treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

.....
zatwierdziła

Kuźnia Raciborska, dnia 23.05.2025r.

² Zgodnie z art. 222 ust. 1 p.z.p. otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.