

LEGENDA

- pohybové čidlo PIR 360°
- zásuvka 230V/16A
- volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- x-násobný rámeček horizontální
- doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- rozvaděč silnoprudý
- okruhy 230V do 10A kabely CYKY
- okruhy 230V nad 10A kabely CYKY
- okruhy 400V kabely CYKY


LEGENDA SVÍTIDEL



- 4 Přisazené lineární LED svítidlo OT675 22180804 (5350 lm; 37.0 W)
- 6 Přisazené LED svítidlo SAD279 C22625804 (2900 lm; 25.0 W)
- svítidlo NO stropní (bateriový zdroj 60 minut, autotest)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Světelné okruhy a zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.



AKCE		"Modernizace ZŠ Loděnice" p.č. 71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova			SINU ^{TECH}	
VYPRACOVAL ING. VLASTIMIL NEPOVIM				KONTROLOVAL RADIM BLAŽÁK		
MÍSTO p.č. 71, k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova					PARE	
INVESTOR Obec Loděnice č.p. 114, 67175 Loděnice					MĚŘITKO 1:50	
ČÁST D.1.4.1	DATUM 08/2023	ZAKÁZKA 2023/123	STUPEŇ DUR/DSP/DPS	FORMÁT 3xA4		
ČÁST PŘÍLOHA SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Elektroinstalace - 1. PP šatna					ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.1-3	