

IN.271.10.2025.KN

ZP.5/2025

Informacja dla Wykonawców 1

Dotyczy: **Dostawa sprzętu informatycznego oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pawonków”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawców oraz wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytania:

1. *Jak Wykonawca ma rozumieć zapis dotyczący: „instalacji agregatu prądotwórczego”? Jaki jest zakres instalacji, nie jest on nigdzie szczegółowo opisany?*
2. *Czy w zakresie instalacji agregatu prądotwórczego po stronie Wykonawcy są też kable energetyczne – zasilające oraz sygnalizacyjne jak i potrzeby własne, jeśli tak to jakiej długości i jaki ma być system prowadzenia tras, kanały istniejące koryta kablowe, ziemią?*
3. *Czy Zamawiający dopuści Silnik diesla o mocy znamionowej PRP nie mniejszej niż – 70kW, jeśli Wykonawca spełni wymóg wymaganej mocy znamionowej agregatu – 80 kVA (64 kW) i mocy awaryjnej agregatu nie mniej niż – 88 kVA (70 kW)?*
4. *Czy Zamawiający dla agregatu prądotwórczego dopuści emisję spalin dla silnika: non-emission?*
5. *Czy Zamawiający dla agregatu prądotwórczego dopuści układ SZR zabudowany na bazie dwóch niezależnych styczników?*

Odpowiedź:

Ad. 1 Dostarczenie i posadowienie agregatu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Uruchomienie oraz przeszkolenie z obsługi pracowników.

Ad. 2 Nie, Zamawiający przygotowuje instalacje we własnym zakresie.

Ad. 3 Zamawiający dopuści agregat z silnikiem o mocy znamionowej nie mniejszej niż 68kW.

Ad. 4 Nie, Zamawiający wymaga spełnienia emisji spalin nie mniej niż STAGE 2

Ad. 5 Nie, Zamawiający wymaga SZR typu RTSE na przełączniku z napędem silnikowym.