

LEGENDA

navrhované ocelové prvky zavetrenia

zvýšený strop - sk1 výkres 1.20 - Pôdorys a rezy 1-1-, 2-2 zvýšených stropov

Poznámka:

1. po vybúraní zníženého podhľadu FeAl bolo zistené, že nosné ocelové nosníky - prvky sú zrealizované rozdielne oproti pôvodnému projektu z roku 1989.
3. Táto statická schéma je neoddeliteľnou súčasťou "Stanovisko statika zo dňa 6.2.2020

Kotvica platňa P10 - 100/300 .....2 ks 4,7kg
Kotvica platňa P10 - 200/300 .....81ks 382kg
ocel. profil L 50/5 .....177bm 667kg



Statická schéma riešenia zavetrenia strechy v rovine nad navrhovaným zníženým stropom

Akcia: Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom

Členenie realizačného projektu :

I. Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu krytej plavárne
II. Riešenie hazardného stavu plaveckého bazénu a časti podlah na 1.N.P. krytej plavárne
III. Modernizácia časti priestorov na 1.N.P. krytej plavárne

Realizačný projekt

objekt = 200,00 m.n.m. - podlaha 1.N.P. pri hlavnom vstupu

AUTOR DIELA	ZAPOVEDNÝ PROJEKTANT PARTIE	ZAPOVEDNÝ PROJEKTANT AUTOR		
Dipl.Ing.arch. PAVEL HERIČ	Dipl.Ing.arch. PAVEL HERIČ	Dipl.Ing.arch. PAVEL HERIČ		
PAVEL HERIČ	Pavel Herič			
INVESTOR	Mesto Žiar nad Hronom 65 Štefana Moyzesa 48, 965 18 Žiar nad Hronom		ZAKÁZKA Č.	2020/03
MIESTO	Rekonštrukcia a modernizácia krytej plavárne Žiar nad Hronom		POČET A4	21/04
ZAKÁZKA PO	Mesto Žiar nad Hronom 65 Štefana Moyzesa 48, 965 18 Žiar nad Hronom		OBJEDNÁVKA Č.	
PROFESIA	Statika		DÚSNIK	6/2020
STUPEŇ PD	Statická schéma		VYDANIE Č.	
DIELA VÝKRESU	Statická schéma riešenia zavetrenia strechy v rovine nad navrhovaným zníženým stropom		MIERKA 1:50	VÝKRES 1
POZNÁMKA	MIESTO	DÁTUM	KRYTOSTEK	ODOVOD