

Příloha č. 1

Technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka a výměna akumulátorů ve dvou UPS včetně odkupu a odvozu starých akumulátorů.

Jedná se o následující zařízení:

1. SOCOMEC Masters MC320 – 1ks, umístěné v ředitelské budova v Pisárkách, Brno Hlinky 151

Bateriový modul 48 ks akumulátorů:

Výška	170,0 mm
Délka	197,5 mm
Šířka	165,5 mm
Hmotnost (netto)	14,600 kg
Napětí	12,00 V
Kapacita v Ah	45,0 Ah
Životnost	7–10 let
kontakty:	šrouby M6, závit v baterce

Součástí této dodávky bude i bateriové úložiště s dobrou přístupností k jednotlivým akumulátorům a nové propojky.

2. Makelsan 5513 – 1ks, umístěné v Táboře 18, Brno

Bateriový modul 40 ks akumulátorů:

Výška	94,0 mm
Délka	151,0 mm
Šířka	65,0 mm
Hmotnost cca	2 kg
Napětí	12,00 V
Kapacita v Ah	7,0 Ah
Životnost	7–10 let
konektory:	faston F2