

Názov priestoru	Druh priestoru podľa NZA.1.6	Zoznam vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
exteriér	VI	AA8, AB8, AC1, AD: z dažďa, AE3, AF2, AG2, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ1, AR-, AS2, AT2, AU2, BA1, BB-, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Minimálne vzdialenosti STN 736005 (mm)	1kV	22kV	5T	Voda	Teplovod	Kanalizácia	Plynovod		
kábel do 1kV	súbeh	50	200	300 (100)	400	300	500	400	600
	križovanie	50	200	300 (100)	400 (200)	300	300	400 (100)	1000
kábel 22kV	súbeh	200	200	800 (300)	400	1000	500	400	600
	križovanie	200	200	800 (100)	400 (200)	500	300	400 (200)	1500

# LEGENDA:

- Elektromerový rozvádzač
- skriňa poistková pripojovacia
- ukončovacia skrinka pre HDPE trubku
- kábel NAYY-J 4x10 v chráničke
- kábel CYKY-J 5x4 v chráničke
- kábel CYKY-J 3x4 v chráničke
- kábel CYKY-J 4x10 v chráničke
- zemi pod káblom viesť FeZn Ø10 (pospájanie a uzemnenie stožiarov)
- chránička HDPE 40 pre zavedenie optiky
- svietidlo
- stožiar rúrkový s uzemňovacou svorkou výška 4m; stožiarová svorkovnica; umiestnenie stožiara 0,5m od chodníka
- stožiar rúrkový s uzemňovacou svorkou výška 6m; stožiarová svorkovnica; výložník umiestnenie stožiara 0,5m od chodníka
- vývod pre napájanie vodného prvku v šachte
- Demontáž svietidla a stožiara
- existujúce svietidlo
- káble existujúceho verejného osvetlenia
- káble existujúceho oznamovacieho vedenia
- vodovodná prípojka
- verejná elektrická sieť
- verejný plynovod
- kanalizácia

