


VODOMERNÁ ŠACHTA

PÔDORYS




1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÝ POKLOP 3 BETÓNOVÁ SKRUŽ 4 POKLOP 600x600 5 POPLASTOVANÉ STUPAČKY (V zmysle STN 743282, DG čl. 38, §19 odst.4, Vyhlášky SUBP č.59/82 Zb.)	ZAŤAŽENIE POKLOPU <div>400kN A=100 B=150</div> MAX.VÁHA 3t HLBKA OSADENIA H=
---	--

VODOMERNÁ ŠACHTA



1200/900/1800 (vnútorné)

vodovzdorná, monolitická

REZ A-A'



Uloženie potrubia



LEGENDA:

OZ	POPIS, MATERIAL	POZNÁMKA
1	PROSTÝ BETÓN B 10	
2	PROSTÝ BETÓN B 20	
3	STROPNÁ DOSKA BETÓN B 20 S VYSTUHOU	
4	IZOLÁCIA PRIMUROVKA Z TEHÁL CP 290 x 140 x 65	
5	IZOLÁCIA Np. Na. o 500 H, Na. A 500 H, Na	
6	POKLOP LIATINOVÝ STN 13 6308	600 x 600
7	STUPADLO OCELOVÉ	OCEL \varnothing 22 mm

VÝPIS RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR:

POZ	NÁZOV	TYP	POČET
9	VENTIL UZATVÁRACÍ	Ke 83 c - 25	1
10	VENTIL UZATVÁRACÍ S ODVODNENÍM	Ke 125 c - 25	1
11	SPATNÝ VENTIL	Ve 3030 - 25	1
12	VODOMER	VM 3 - 5V	1
13	V. K. - 1 S		1

Č.REVÍZIE		DÁTUM	VYPRACOVAL		POPIS ZMENY	
NÁZOV STAVBY G. DUSÍKA - SPOLOČNÉ PRIESTORY PODĽA NÁMETU MESTSKÝCH ZÁSAHOV						
MIESTO STAVBY <i>k.ú. Trnava, mestská časť Trnava – Západ, p.č. 1501/1</i>						
STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY						
INVESTOR		MESTO TRNAVA, Hlavná 1, 917 71 Trnava			PEČIATKA	
AUTOR DIELA - GENERÁLNY PROJEKTANT		ING. MAGDALENA HORŇÁKOVÁ ATELIER DUMA .s.ro., Sereďská 66, 917 05 Trnava www.atelierduma.sk				
PROFESIA		ZDRAVOTECHNIKA				
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT OBJEKTU / ČASTI		ING. SOŇA DROBNÁ				
VYPRACOVAL		ING. SOŇA DROBNÁ				
STAVEBNÝ OBJEKT		SO 06 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA - HMLOVISKO			DÁTUM 12/2017	VÝKRES Č. 03
NÁZOV VÝKRESU		VODOMERNÁ ŠACHTA			SADA	
ČÍSLO ZAKÁZKY	STUPEŇ PROJEKTU	STAVEBNÝ OBJEKT	FORMÁT	MIERKA	REVÍZIA	
3417	DSP/RP	SO 06	2 x A4			