

Andrychów, dnia 30.06.2025r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Batorego 24
34-120 Andrychów

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny: PA/04/KA/2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na Placu Zabaw w Andrychowie przy ulicy Lenartowicza**” prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SWZ nr 2, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy, Zamawiający przekazuje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1:

Zgodnie z udostępnionymi przez Państwa kartami technicznymi urządzeń, które będą zamontowane na placu zabaw wynika, że tylko jedno urządzenie (zestaw ancymon 5) wymaga nawierzchni o grubości 80mm. Pod pozostałymi urządzeniami wystarczy wykonanie nawierzchni o grubości max 50mm. W jakim celu w takim razie Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni o grubości 80mm na całej powierzchni placu zabaw? Jest to zbędny, niepotrzebny, dodatkowy koszt. Grubość nawierzchni należy dostosować do parametru HIC (wysokość swobodnego upadku) każdego urządzenia z osobna. Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni o grubości 80mm tylko pod zestawem, który tego wymaga, a na pozostałej powierzchni placu zabaw wykonanie nawierzchni o grubości 50mm?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż grubość nawierzchni poliuretanowej wynosi 80mm – zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2:

Ile metrów kwadratowych ma zostać wykonanej nawierzchni w kolorze czerwonym, ile w kolorze zielonym, a ile w kolorze niebieskim?

Odpowiedź 2:

Łącznie 480m². Zgodnie z przyjętą wizualizacją przedstawioną przez Wykonawcę (20x24=480m²).