

Názov adresáta

Všetkým záujemcom

Značka odosielaťa

VO-000712

Značka adresáta**Vybavuje**

Monika Debnárová

tel. kontakt: +421 949 014 601

V Banskej Bystrici

Dátum: 14.08.2025

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 4

Verejný obstarávateľ¹:	Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky:	Modernizácia priestorov Spojenej školy v Poltári
Vyhlásené:	vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2025 dňa 26.06.2025 pod zn. oznámenia č. 10322 - MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. 409441-2025 (OJ S 119/2025) zo dňa 25.06.2025
Postup:	nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadostí o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnému obstarávaniu, doručenej verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 13.08.2025 o 11:13 hod:**

- pre objekt SO 01 - v upravenom výkaze výmer z 12.08.2025 (chybná úprava pol. č.133, nesprávny rozmer okna a má byť bez vonk.žalúzií) :

pol.č. 133 : Plastové okno OS - členené, rozdelené rozširovacím profilom , vxš 1480x1740 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vonkajšie žalúzie, vrátane vnútorného parapetu, vrátane vonkajších žalúzií, 3 ks

- má byť pôvodné znenie (pretože toto okno ozn. 02 úplne vypadlo z VV) :

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 56931654

pol.č. 133 : Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 580x1180 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil, vnútorné žalúzie, 3 ks ... (viď. výpis okien 12-1)

Odpoveď:

okná položka 02, vo výkres číslo 8 sa nachádzajú v pôdoryse na 2.np, jedná sa o okná vo WC, predsieni WC a v kuchynke. Majú rozmer podľa pôdorysu 600x1000mm, a sú v počte 3 ks. Podľa výpisu okien výkres číslo 12 je ich rozmer 580x1200mm. Presný rozmer je potrebné zmerať na stavbe. Pri dodávke je potrebné dodať aj vnútorné a vonkajšie parapety, vnútorné žalúzie.

okno položka číslo 07, podľa výpisu okien, výkresu číslo 12 a pôdorysu výkresu číslo 8 sa nachádza na 2.np vo WC. Je delené priečkou, preto je potrebné ho deliť rozširovacím profilom, aby mohla byť k nemu domurovaná priečka. Je v počte 1ks, má rozmer výška 1480 mm, šírka 1740 mm. Dodať a namontovať vrátane vnútorného a vonkajšieho parapetu.

S pozdravom

Monika Debnárová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa