



Poznámka:

Bleskozvodná sústava je zaradená do triedy LPS II. Polomer valívej gule pre LPS II je 30m.
Každý zvod je vedený cez skúšobnú svorku SS, ktorá je uložená v krabici v zateplení vo výške 60cm. Zároveň je ku každému zvodu inštalovaná aj zemná tyč dĺžky 1,5m.
Pre zachytávaciu sústavu použitá neizolovaný vodič AlMgSi Ø8.
Odkvapový žlab pripojiť k zachytávacej sústave.

Vypracoval: Ing. Lenka Chomjaková	Zodp. projektant: Marián Kapinos	Hlavný projektant: Ing. Peter Rákoš	<div><div><div>D&T</div><div>Development & Technologic Solutions</div></div><div>D&T Solutions, s.r.o. www.dtsolutions.sk tel. 0903594910</div></div>	
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby	Investor: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23/23, 874 01 Banská Bystrica			
Názov projektu: Spojená škola Poltár - Modernizácia poľnohospodárstva a návrat k sklárskym tradíciám			Číslo zákazky: 2023_03	Formát: A1
Stavba/prevádzkový súbor: SO 03 – Centrum vzdelávania, Bleskozvod			Dátum: 05.2023	
Miesto stavby: p.č.311/32, 311/34, kat.územie Rovňany			Mierka: -	Príloha: 01
Názov výkresu: Bleskozvod – pohľady				