



LEGENDA	
Označenie:	Popis:
	R-H Rozvádzač zapustený
	Jednopolový spínač, 250V~/10A, radenie "1", biele
	Dvojitý striedavý prepínač, 250V~/10A, radenie "5"
	Dvojitý striedavý prepínač, 250V~/10A, radenie "5b"
	Striedavý prepínač, 250V~/10A, radenie "6", biele
	Krízový prepínač, 250V~/10A, radenie "7", biele
	Zásuvka, 250V~/16A
	3f zásuvka, 400V~
	Svetelné obvody   silnoprúdové rozvody   slaboprúdové rozvody (príprava pre optický dátový rozvod)

Napáťová sústava 3+N+PE 50Hz 230V/400V/TN-C-S

411 ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41/2019:

411.2 požiadavky na základnú ochranu

A.1 základná izolácia živých častí

A.2 zariadeny alebo kryty

B.2 prekážky

B.3 umiestnenie mimo dosahu

411.3 požiadavky na ochranu pri poruche

411.3.1 ochranné uzemnenie a pospájanie

411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche

411.3.3 doplnková ochrana - prúdový chránič

411.4 systém TN

AUTOR PROJEKTU	Ing. Ladislav Chatrných	 <small>Statis ul. Laca Novomeského 20, 346 01 Kolárovo Krajinná 20, 346 01 Kolárovo IČO: 44 261 474, IČ DPH: SK02631413 Tel. Fax: 032/766 43 57, mobil: 0905714 1766</small>
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT EL	LECZKESI ALEXANDER	
VYPRACOVAL	LECZKESI ALEXANDER, FERENCZI KORNÉL	
INVESTOR	BBSK, Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica	
MIESTO STAVBY	SOŠ Technická, Dukelských Hrdinov 2, 98 401 Lučenec	DATUM 09.2024 STUPEŇ SP FORMÁT 420x1260 ZAK. ČÍSLO 2024/130 MIERKA ČÍSLO VÝKRESU 1: 50 EL 03
NAZOV	SOŠ Technická Lučenec - novostavba tréningového centra rekonštrukcia objektu školy a spoločenského objektu Napájanie VZI jednotiek	
ČASŤ	Silnoprúdové rozvody 4.NP	
OBSAH	ELEKTROINŠTALÁCIA	