



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 2.4.2020

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 – Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša

Verejný obstarávateľ **Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša**, so sídlom na adrese Kráľová pri Senci 326, 900 50 (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 12.03.2020 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2020/S 051-120088 a dňa 13.03.2020 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 59/2020 pod označením 11416 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“), vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „*Kanalizácia a ČOV – Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša*“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávania vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

| Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov | |
|---|---|
| Číslo otázky | Otázka / obsah žiadosti a odpoveď |
| 1 | <p>Otázka:</p> <p>Po preskúmaní projektovej dokumentácie sme zistili, že chýba výkresová dokumentácia pre NN prípojky a elektrotechnologická časť k čerpacím staniciam v Kráľovej pri Senci, NN prípojka pre ČS4 a strojnotechnologická a elektrotechnologická časť pre ČSI až ČS 4 v Kostolnej pri Dunaji.</p> <p>Prosíme Vás o doplnenie projektovej dokumentácie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Požadované dokumenty Verejný obstarávateľ doplní ako súčasť odpovede na túto otázku v samostatnej prílohe. Dokumenty sa zároveň považujú za súčasť súťažných podkladov.</p> |
| 2 | <p>Otázka:</p> <p>Pri objekte ČOV Kráľová pri Senci – v prílohe č C.2_Rozpočet zmluvnej</p> |



TATRA TENDER

| | |
|---|---|
| | <p>ceny_Vykaz_vymer_k_naceneniu - postrádame v časti 1.1.1.2. - PS 02.1 Strojnotechnologická časť – Pol.18 – RT 407 – Automatická flokulačná stanica (viz E.1.2 Zoznam strojov a zariadení).</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich údajov/podkladov.</p> |
| | <p>Odpoveď:</p> <p>V PS02.1 dve položky, ktoré sú uvedené v Zozname strojov a zariadenia strojnotechnologickej časti a to: pod položkou "18 - Automatická flokulačná stanica na prípravu roztoku flokulantu" a položka "25 - Uzáver - doried'ovací panel" - sú ako súčasť dodávky odstredivky a je potrebné ich započítať do položky 1.1.1.2.1.1.12. Dekantačná odstredivka v kompaktnom prevedení Q = 4 ÷ 5 m³/h, hl.motor: Pm=15 kW, 3x400 V, 50 Hz, pomocný: Pm=7,5 kW vrátane: Doried'ovacia stanica flokulantu zložená z rotametra, zmiešavača</p> |
| 3 | <p>Otázka:</p> <p>Pri objekte Kanalizácia Kostolná pri Dunaji – V zadávacej dokumentácii ani v rozpočte nie sú uvedené dopravné výšky čerpadiel ČS1 - 5 (uvedené je iba dopravné množstvo). Taktiež postrádame v zadávacej dokumentácii aj výkresovú dokumentáciu jednotlivých ČS1 -4.</p> <p>Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich údajov/podkladov.</p> |
| | <p>Odpoveď:</p> <p>Výtlačné výšky pre ČS Kostolná pri Dunaji sú nasledovné:</p> <p>ČS1 - H=5,12m</p> <p>ČS2 - H=5,00m</p> <p>ČS3 - H=4,58m</p> <p>ČS4 - H=4,33m</p> <p>ČS5 - H=1,27m</p> <p>Vo vzťahu k dokumentácii ČS1 – 4 vid' odpoveď na otázku č. 1 tohto vysvetlenia č. 4, ktorej prílohou je aj požadovaná dokumentácia.</p> |
| 4 | <p>V súťažných podkladoch, v časti A. Pokyny pre uchádzačov, oddiel III Príprava ponuky, bod 16. Zábezpeka, verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 300.000,- EUR (slovom: tristotisíc euro). Ďalej v bode 16.2 verejný obstarávateľ uvádza, že zábezpeku je možné zložiť:</p> <p>Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača,</p> <p>Otázka:</p> <p>V prípade predloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zdieľanú bankovú záruku za ponuku vo výške svojich podielov jednotlivých členov skupiny dodávateľ'ov?</p> |



TATRA TENDER

| |
|--|
| <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ bude akceptovať zloženie zábezpeky aj formou viacerých čiastkových bankových záruk, resp. jednej spoločnej zdieľanej bankovej záruky. Pre vylúčenie pochybností upozorňujeme, že dlžníkom v bankovej záruke nesmie byť subjekt odlišný od členov skupiny dodávateľov, banková záruka (všetky čiastkové bankové záruky) musí spĺňať ostatné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch a kumulatívna hodnota zriadenej bankovej záruky (bankových záruk) musí byť minimálne vo výške stanovenej v súťažných podkladoch.</p> <p>Zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak by uchádzač mal záujem zložiť zábezpeku formou viacerých separátnych bankových záruk za členov skupiny dodávateľov, v týchto bankových zárukách musia byť podmienky na vyplatenie bankovej záruky (resp. prepadnutie bankovej záruky, ako sú uvedené v bode 16.5 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov) viazané na porušenie povinnosti uchádzača, ako skupiny dodávateľov, nie viazané výlučne na porušenie povinnosti samotného dlžníka. Ak z čiastkových bankových záruk nebude vyplývať, že je zabezpečený účel viazanosti ponuky ako je uvedené v bode 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, Verejný obstarávateľ nebude akceptovať bankovú záruku.</p> |
|--|

Toto vysvetlenie súťažných podkladov a všetky jeho prílohy sa stávajú súčasťou súťažných podkladov.