

Pod całym budynkiem należy wykonać nasyp z gruntu niespoistego, współpółki gruboziarnistej zagęszczanej do $I_{ss} > 0,98$. Należy dokonać wybrania pozostałości istniejącego nasypu niekontrolowanego. Pod budynkiem sali sportowej należy wykonać wybrania na jednorodną głębokość, aby zapewnić równomierne osiadanie sali sportowej. Całość prac należy wykonać pod stałym nadzorem geologicznym lub geotechnicznym. Potwierdzenie wybrania całości nasypu niekontrolowanego powinno być wykonane przez geologa lub geotechnika. Nasyp i jego zagęszczenie powinno być kontrolowane warstwami poprzez badania zagęszczenia co min. 0,5 m grubości.