



łączniki światła powinny znajdować się w strefie SH-s na wysokości 90-120 cm

EJ.3	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (59W)
F1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (35W)
G1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (44W)
H1	OPRAWA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED + UV (31W)
ZA1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP65-IP67 (23W)
ZB1	OPRAWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO LED IP66 (54W)
AN1	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW2H	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 Z WYSTĘPIENIEM (ZW) Montaż opraw doświetlających ścianę PRZÓŻ na wysokości ok. 3m za pomocą wysięgnika montowanego do szafy (w zestawie z oprawką)
AW3	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
AW4	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 + WSPORNIK MONTOWANY DO ŚCIANY (4W)
AW5	OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W)
EW1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)
EW2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA IP65 (3W)
EW3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNĘTRZNA (COLD) IP65 (9W)