


DETAL 1 - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI KOMUNIKACJI KOŁOWEJ I MIEJSC POSTOJOWYCH
PRZEKRÓJ KONSTRUKCJI
SKALA 1:15



Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH:

Nośność 40 MPa

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8cm - na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do $I_s > 0,9$
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - 15cm, stabilizowana mechanicznie do $I_s > 0,9$
3. Geowłóknina 200g/m²
4. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,9$
5. Grunt stabilizowany mechanicznie do $I_s > 0,8$
6. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce piaskowo- cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie do $I_s > 0,9$