

ZÁKAZKA: Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 II.

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti záujemcu predkladá

Vysvetlenie č. 1

Otázka z 23.03.2020 09:36:54:

„Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD a výkazu výmer pre SO 02 Verejné osvetlenie (nesedia výšky stožiarov ani dĺžka nového kábla CYKY 4x10).“

Odpoveď:

Stožiare VO majú byť všetky 6m, preklep vo výkaze výmer ostal nedopatrením po úprave projektovej dokumentácie počas jej prípravy. Verejný obstarávateľ upravuje výkaz výmer pre verejné osvetlenie nasledovne:

Pôvodné dve položky výkazu výmer:

Stožiar 6m vysoký	1	ks
Stožiar 10m vysoký	2	ks

Úprava po vysvetlení:

Stožiar 6m vysoký	3	ks
Stožiar 10m vysoký	2	ks

To znamená, že 10 m stožiare nebudú použité, je potrebné namiesto nich oceniť 6 m stožiare v počte 3 ks.

Za chybu sa ospravedľujeme.

Čo sa týka druhej časti žiadosti o vysvetlenie týkajúcej sa dĺžky silového kábla CYKY 4x10, táto **ostáva nezmenená**, treba oceniť množstvo uvedené v predloženom výkaze výmer.

Verejný obstarávateľ prikladá upravený výkaz výmer s názvom „DSP_VDC2_SO-02_Ver osv_vykaz vymer_uprava_30032020“ v súlade s vyššie uvedeným vysvetlením. Tento výkaz výmer je potrebné oceniť v zmysle zmien.

Pôvodný výkaz výmer s názvom „SO-02_Verosv_vykaz vymer.xls“ týkajúci sa VO prosím nenaceňovať.

PRÍLOHA:

Aktualizovaný výkaz výmer s názvom **DSP_VDC2_SO-02_Ver osv_vykaz vymer_uprava_30032020**