



Poznámka:

- doplňkové pospojování top.potrubí k radiátorům - vodič H07V-K 4 ZŽL
- doplňkové pospojování sprchového žlabu - vodič H07V-K 4 ZŽL (pokud bude od výrobce svorka na připojení)
- doplňkové pospojování VZT - vodič H07V-K 6 ZŽL
- doplňkové pospojování konstrukce pro SDK podhled - vodič H07V-K 6 ZŽL

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:			
	Digestor		Rozvaděč NN
	Kávrovar		Trasa kabelové NN
	Varná deska		Kabel COKH-R-3
	Myčka		Kabel typu 1-COKH-V-O 3X1,5 P60-R
	Chladnička		Zásuvka jednofázová IP 40 a IP 44
	El. trouba		Zásuvka jednofázová s přepětovou ochranou T3
	Mikrovlnná trouba		Zásuvka dvofázová vodovorná
	Elektrický topný žebřík		Zásuvka trojfázová vodovorná, první s přepět. ochranou T3
	El. dohřev zásobníku TUV		Zásuvka trojfázová vodovorná
	TOTAL STOP - hlavní vypínač instalace		Zásuvka čtyřfázová vodovorná
	Hlavní ochranná přípojnice		Zásuvka čtyřfázová vodovorná, první s přepět. ochranou T3
	Kabelový vývod 400V a 230V		Pohyb žaluzí 230V
	Podlahová krabice - Bx230V + 4xdata		Ovladač žaluzií řazení č. 1/0+1/0 s blokováním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ ŽNP		
Č.M.	Název místnosti	Plocha [m ²]
2.01a	Chodba	44,80
2.01b	Schodiště	20,06
2.02	Denní místnost	22,18
2.03	Zasedací místnost	55,32
2.04	Kancelář	22,50
2.05	Kancelář	12,83
2.06	Kancelář	13,05
2.07	Archiv	4,88
2.08	Sklad	8,10
2.09	Kancelář	13,05
2.10	Kancelář	17,33
2.11a	Předstř WC- muži	1,63
2.11b	WC- muži	1,76
2.12a	Předstř WC- ženy	1,73
2.12b	WC- ženy	1,90
2.13	UMid	2,64
S.2.0	Sachta pro VZT	1,86
1		
S.2.0	Sachta pro ZTI, CHL	0,88
2		
S.2.0	Sachta pro ZTI	0,04
3		
S.2.0	Sachta pro ZTI	0,07
5		

POZNÁMKA:
Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 doplňkové ochrany - proudový chránič
čl. 411.4 síť TN
Zásuvky umístěny ve výšce 0,3m nad podlahou.
Rozvody jsou uloženy ve zdech, v podlaže a nad podhledy.

0,00= 516,00 m n.m.- B.p.v.

Provozní objekt Pelhřimovské vodárenské s.r.o.

Název stavby
k.ú. Pelhřimov [718912], 393 01 Pelhřimov, ulice Kouřimského
Místo
Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00248801
Stavebník

Ing. Filip Vacek
Hlavní projektant
Martin Příkrý
Výpracoval
Ing. arch. Martin Pavlun
Autor

1.2.0.4.1. PROVOZNÍ BUDOVA
Stavební objekt
D.1.2.5. SILNOPROUD
Část dokumentace
Dokumentace pro provádění stavby
Stupeň dokumentace
Název výkresu
Měřítko
Formát
D.1.2.5.03 00 05/2025 mm 20_2406
Číslo výkresu Revize Datum Kótováno Číslo zakázky Sada

Ing. Kateřina Svobodová
Autorizovaná osoba