



- ■ ■ L1L2L3 - przewody fazowe
- N - przewód neutralny
- PE - przewód ochronny
- PEN - przewód neutralno-ochronny

UWAGA: SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ "SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA" W UKŁADZIE **TN-C-S** INSTALACJA WEWNĘTRZNA W UKŁADZIE **TN-S**

- oprawa **LED**
50[W], IP65, 500[lm], 4000K
- oprawa **LED**
24[W], IP44, n/t
- oprawa **LED**
50[W], IP65, 500[lm], 4000K
- 16 - nr obwodu wg TR
- a - relacja wyłącznik-oprawa
- wyłącznik **wiecznikowy**
IP20/10A/230[V]
- wyłącznik **schodowy**
IP20/10A/230[V]
- wyłącznik **pojedynczy**
IP44/10A/230[V]
- wyłącznik **pojedynczy**
IP20/10A/230[V]
- wyłącznik **krzyżowy**
IP20/10A/230[V]
- wyłącznik **schodowy**
IP44/10A/230[V]

Obiekt	Budynek mieszkalny - leśniczówka			
Budowa	Leśnictwo Woziwoda, obr. ewid.Kłoczek [0003], jed. ewid.Tuchola-Obszar Wiejski [041606_5], dz. nr 8140/3			
Inwestor	Nadleśnictwo Woziwoda, woziwoda 3, 89-504 Legbąd			
Przedmiot	Piwnica - instalacja elektryczna, oświetlenie			skala:1:50
Branża	Elektryczna	rys. E2		
Projektant	Ryszard Kowalski	upr. bud. UAN-KZ -7210/152/87 specj. instal.-inżynier. w branży elektrycznej	data	podpis
			30.04.2025 r.	