

LEGENDA MÍSTNOSTI


Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
01-120	CHODBA	.
01-121	DENNÍ MÍSTNOST	9.76
01-122	ŠATNA –MUŽI	6.62
01-123	WC –MUŽI	1.84
01-124	SPRCHA – MUŽI	1.67
01-125	CHODBA	8.32
01-126	PŘEDSÍŇ ŽENY	1.95
01-127	SPRCHA – ŽENY	1.97
01-128	WC – ŽENY	2.14
01-129	DENNÍ MÍSTNOST – ŠATNA	17.59

— ROZVOD STUDENÉ PITNÉ VODY - MATERIÁL PPR typ 3, S IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU  
— ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TV)- MATERIÁL PPR typ 3, S IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO POLYETHYLENU

## LEGENDA

Pv	POJISTNÝ VENTIL
Zv	ZPĚTNÝ VENTIL
Vo	VODOMĚŘ
B SP	BIDETOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
VBS	VANOVÁ BATERIE SE SPCHOVACÍ HADICÍ A RŮŽICÍ
DB	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, NÁSTĚNÁ
DB S	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, STOJÁNKOVÁ
DDB	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ-DVOJDŘEZ
DB A	DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ-AUTOMATICKÁ BEZDOTEKOVÁ
UB P	UMYVADLOVÁ BATERIE SMĚSNÁ, PÁKOVÁ NÁSTĚNÁ
UBA	UMYVADLOVÁ BATERIE - AUTOMATICKÉ BEZDOTYKOVÉ SPÍNACÍ NA POHYB
UB SP	UMYVADLOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ SMĚSNÁ VČ. PŘIPOJOVACÍCH HADIČEK
VA	VÝTOKOVÝ VENTIL ZÁCHODOVÝ+AUTOMATICKÉ SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
TP	TLAKOVÝ PISOÁROVÝ VENTIL, SPLACHOVAČ
OH	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 5L, TLAKOVÝ, UMÍSTĚN POD VÝTOKOVOU TL.BATERII
OH_zsh 125	ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 125L, ZÁVĚSNÝ SVISLÝ, HRANATÝ
V	VÝTOKOVÝ VENTIL - ZÁCHODOVÝ
VP	VÝTOKOVÝ VENTIL - PRAČKOVÝ
SBT	SPRCHOVÁ BATERIE S TLAKOVÝM SPÍNACEM VČETNĚ VÝTOKOVÉ RŮŽICE
SB	SPRCHOVÁ BATERIE VČETNĚ VÝTOKOVÉ RŮŽICE
SV	STOJÁNKOVÝ VÝTOK POUZE NA STUDENOU VODU S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
SVK	STOJÁNKOVÝ VÝTOK NA STUDENOU A TEPLOU VODU
VVSV	VYVAŽOVACÍ VENTIL PRŮTOKU S VYPOUŠTĚNÍM (PRO TUV)
VV	VYVAŽOVACÍ VENTIL PRŮTOKU (PRO TUV)
KV	KULOVÝ VENTIL - PLNOPRŮTOČNÝ
PV	PŘÍMÝ VENTIL
RV	ROHOVÝ VENTIL
Hs	HYDRANT - stávající
IMZ	INSTALAČNÍ ZÁVĚSNÝ MODUL SPLACHOVACÍ, VČETNĚ OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK
H	HYDRANT - NOVÝ - VNITŘNÍ S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ 30M SVĚTLOSTÍ 19MM S PRŮTOKEM MIN.0,3L/S A PŘETLAKEM 0,2MPA

NA ROZVODECH VNITŘNÍHO VODOVODU SE PODLE POTŘEBY OSADÍ PATŘIČNÉ TVAROVKY A REDUKCE.



Označení DN na tomto výkrese znamená DN/OD, tedy vnější rozměr trubky.

KÓTOVÁNO V MM!

<i>Kästner projekt s.r.o.</i>  náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo tel.: 515 244 079		Zodp. projektant:		Otisk razítka:			
		Ing. Roman Kästner ČKAIT .....1001068					
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO		Projektant:					
		Ing.Magda Boorová					
Místo:	ZNOJMO	Stupeň:	DSP		Datum:	ČERVEN 2018	Podpis:
Měřítka:	1 : 50	Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDEŽE 1,3,5 par.č. 1676 k.ú. ZNOJMO-MĚSTO BUDOVA MLÁDEŽE 1, ČÁST 3(BYT ŠKOLNÍKA SO.02)				Č. paré:	
Číslo výkr:	V1-3-1	Název: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV ZTI- VNITŘNÍ VODOVOD					