


2-D.2.2.01 - SEZNAM STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A KABELŮ		
 <p>Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32</p>	Název stavby	2 - Stavební úpravy bytu školníka ZŠ Mládeže 1, 3, 5, 669 02 Znojmo, p.č. 1675 a 1676 v k.ú. Znojmo-město
	Stavebník	Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881

Název	Napětí	Výkon	Proud	Kabel	TypKabelu	Délka	Poznámka
Budova 01, část 3							2 - byt školníka
R013	400	10,7	18,4	WL1	CYKY-J 5x4	30	rozvodnice zázemí
osv	230	0,17	10	WL2	CYKY-J 3x1,5	38	osv wc a umývárny
osv	230	0,21	10	WL3	CYKY-J 3x1,5	41	osv zbytek
osv denní místnost	230	0,06	6	WL4	CYKY-J 3x1,5	10	osv denní místnost
ovl osv	230		6	WS4-1	CYKY-J 3x1,5	11	ovládání denní místnost
zás	230	2,0	10	WL5	CYKY-J 3x2,5	25	zásuvky
zás	230	2,0	10	WL6	CYKY-J 3x2,5	42	zásuvky
zás linka	230	2,0	10	WL7	CYKY-J 3x2,5	30	zásuvky linka
zás linka	230	2,0	10	WL8	CYKY-J 3x2,5	16	zásuvky linka
sušák na ruce	230	1,1	10	WL9	CYKY-J 3x2,5	25	sušák
boiler	230	1,2	10	WL10	CYKY-J 3x2,5	14	ohřev TUV

282

CYKY-J 3x1,5 100

CYKY-J 3x2,5 152

CYKY-J 5x4 30

282

Zakázkové číslo	2018014	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2018-9÷11	List číslo	1