

Teresin, dnia 18.07.2025 r.

ZP.042.11.2025

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w
ul. Familijnej, Fińskiej, Rubinowej i Rajskiej miejscowości Granice”**

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

W odpowiedzi na pytanie:

„Prosimy o wyjaśnienie, czy przedstawione na przekroju podłużnym (s. 41 projektu budowlany Familijna, Fińska, Rubinowa) studnie S 22, S 25, S 26, S27 mają określone poprawne parametry? Oznaczenia nie zgadzają się z podanymi na mapie (s. 11 projektu budowlany Familijna, Fińska, Rubinowa)”

Zamawiający poinformował, że „(...) studnia S 26 ma być wykonana z tworzywa średnicy 425” Jednakże na przekroju podłużnym występują dwie studnie oznaczone S26. Prosimy o uściślenie oraz o podanie prawidłowej numeracji studni na odcinku: S18-S19, S22-S24-T-T-S25-S26-S27, zgodnej z oznaczeniami na mapie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w załączeniu do niniejszego wyjaśnienia przekazuje poprawiony przekrój podłużny po trasie kanalizacji sanitarnej (rys. nr 5) aktualny na dzień 18.07.2025 r., z właściwą numeracją studni, który jest zgodny z PZT

2. Zapytanie Wykonawcy:

W załączonej do przetargu dokumentacji projektowej brak jest jednoznacznej informacji na temat odtworzenia nawierzchni. Zapis w decyzji Wójta Gminy Teresin, aby „po zakończeniu robót doprowadzić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności” nie wystarcza do prawidłowej wyceny zamówienia.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, w jaki sposób należy rozumieć zakres i sposób odtworzenia nawierzchni po robotach ziemnych.

W szczególności prosimy o doprecyzowanie:

- rodzaju i konstrukcji nawierzchni do odtworzenia na poszczególnych odcinkach dróg
- grubości poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy
- szerokości, na której należy odtworzyć drogę (czy warstwę podbudowy, warstwę wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej szerokości).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni będzie polegało na:

- wykonaniu nawierzchni asfaltowej (sieć): warstwa wiążąca po śladzie wykopu, warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni,
- pozostałe - odtworzenie nawierzchni z tłucznia.

Grubości i rodzaj warstw należy przyjąć do wyceny wg. załączonego przedmiaru.

W załączeniu do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający przekazuje skorygowany przedmiar robót dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Familijnej, Fińskiej i Rubinowej w miejscowości Granice, aktualny na dzień 18.07.2025 r. (zmiana dotyczy poz. 52 w/w przedmiaru robót).

3. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o wskazanie szczegółowych warunków odtworzenia nawierzchni. Czy nawierzchnie należy odtwarzać tylko po wykopie, ewentualnie na jakiej szerokości i jakie warstwy konstrukcyjne przyjąć. Dane te są niezbędne do opracowanie rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie jest zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Załącznikiem do pisma jest Przedmiar robót dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Familijnej, Fińskiej i Rubinowej w miejscowości Granice – aktualny na dzień 18.07.2025 r.

Załącznikiem do pisma jest rys. nr 5 - Przekrój podłużny dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Familijnej, Fińskiej i Rubinowej w miejscowości Granice.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji i jej zmiany, są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia oraz zmianę SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.