

## ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

9930/ 80043/10302/2025

Vybavuje

Mgr. Szabóová

Dátum

8. 8. 2025

### Vysvetlenie informácií č. 2

Názov zákazky: „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-337 Fričovce, ľavý most**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 129/2025 dňa 09.07.2025 pod označením 447833-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 137/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 10.07.2025 pod označením 11203-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

### Otázka záujemcu č. 3

„Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer:

1. Závesné lešenie

Žiadame o doplnenie položky:

Závesné lešenie – závesné na mostnú konštrukciu pre vonkajšie úpravy, vrátane dodávky, montáže a demontáže posuvného lešenia potrebného na realizáciu prác.

2. Položka č. 94 – doplnenie vybrokovania

Žiadame, aby do položky č. 94 – zapečatenie mostovky bolo doplnené aj vybrokovanie podkladu ako súčasť technologického postupu pred aplikáciou zapečatenej vrstvy.

Ďakujeme“

### Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 3:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní zistil, že nie je potrebné doplnenie položky „Závesné lešenie – závesné na mostnú konštrukciu pre vonkajšie úpravy, vrátane dodávky, montáže a demontáže posuvného lešenia potrebného na realizáciu prác“ do výkazu výmer. Všetky náklady spojené s prácami, pre vykonanie ktorých je potrebný prístup pomocou podpernej konštrukcie (búracie práce, sanačné práce a iné) si uchádzač nacení v tých položkách, ktoré si takýto prístup vyžadujú.

Verejný obstarávateľ taktiež posúdil požiadavku uchádzača na „doplnenie Položky č. 94“ a rozhodol, že položku č. 94 ponecháva v pôvodnom znení. Náklady spojené s prípravou podkladu, ako súčasť technologického postupu pred aplikáciou pečatiacej vrstvy (obrokovanie mostovky), si uchádzač nacení v položke č. 94/84010807:

94	84010807		<b>Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová</b>		M2	5 425,100
94		8401080703	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová, mostoviek		M2	5 425,100
			zapečatujúca vrstva mostovky 5425,1=5 425,1000 [A]	5 425,100		

**Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ požiadavku záujemcu neakceptuje a trvá na pôvodnom znení položiek výkaz výmer tak, ako je požadované v Prílohe č. 1 k časti B.2 Výkaz výmer súťažných podkladov.**

Vysvetlenie č. 2 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/68902/summary>

S pozdravom,

.....  
**Mgr. Zuzana Malček**  
vedúca odboru verejného obstarávania