

ROZDEĽOVNÍK

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

9930/ 81045/10302/2025

Vybavuje

Mgr. Szabóová

Dátum

13. 8. 2025

Vysvetlenie informácií č. 4Názov zákazky: „**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-337 Fričovce, ľavý most**“

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod číslom 129/2025 dňa 09.07.2025 pod označením 447833-2025 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 137/2025 Úradu pre verejné obstarávanie dňa 10.07.2025 pod označením 11203-MSP.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné informácie:

(Pozn.: Verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu.)

Otázka záujemcu č. 1*„Dobrý deň.**Žiadame verejného obstarávateľa o usmernenie ohľadom postupu pri ocenení položky 45.22.11. – 11200111 – Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné,**nakol'ko pri danej položke je uvedená merná jednotka m3 a výpočet projektanta je v m2.**Vopred ďakujeme za odpoveď.**S pozdravom**Ing. Miroslav Tuším“***Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:**

Usmernenie verejného obstarávateľa na predmetnú otázku je nasledovné:

Dotazovaná položka 45.22.11. – 11200111 v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer k časti B.2 obsahuje v stĺpci M.j. zjavnú chybu s písaním. Výpočet je uvedený v m2. Uchádzač si nacení položku v danej výmere, ktorá ostáva v platnosti a v mernej jednotke **m2**..

41	11200111		Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné		M2	13,915
41		1120011101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, debnenie tradičné drevené		M2	13,915
			<i>zriadenie a odstránenie debnenia</i>			

			debnenie podkladného betónu prechodovej dosky opora 1: $20 \times 0,2 = 4,0000$ [A]	4,000		
			debnenie podkladného betónu prechodovej dosky opora 8: $12 \times 0,2 = 2,4000$ [B]	2,400		
			debnenie podkladného betónu drenáže opora 8" $0,33 \times 12 + 0,2 \times 1,1 \times 7,5 + 0,2 \times 2,1 = 6,0300$ [C]	6,030		
			debnenie podkladného betónu vyťahujúcej dosky opora 1" $9,9 \times 0,15 = 1,4850$ [D]	1,485		
			Celkom: A+B+C+D=13,9150 [E]	13,915		

Otázka záujemcu č. 2

„Dobrý deň,

v zmysle súťažných podkladov na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti požaduje verejný obstarávateľ preukázať:

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Pre účely splnenia tejto podmienky musí uchádzač predložiť zoznam realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rozhodnom období

v minimálnej hodnote 1 927 000,00 EUR bez DPH.

...

V prípade realizácie stavieb, ktorých začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna výška zmluvnej ceny stavby: 1 927 000,00 bez DPH bola realizovaná v rozhodnom období.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či minimálna hodnota 1 927 000,- eur bez DPH sa preukazuje kumulatívne viacerými referenciami alebo len jednou referenciou, pretože zo súťažných podkladov táto informácia nie je zrejmá.

Ďakujeme“

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 2:

Verejný obstarávateľ konštatuje, že pre účely splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač predloží zoznam realizácie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v rozhodnom období v minimálnej hodnote 1 927 000,00 EUR bez DPH kumulatívne viacerými referenciami, alebo jednou referenciou.

Verejný obstarávateľ overil správnosť použitej mernej jednotky položiek v Prílohe č. 1 k časti B.2 – Výkaz výmer Rev1. V uvedenej prílohe bola zjavná chyba v písaní, ktorú verejný obstarávateľ odstránil a opravenú Prílohu č. 1 k časti B.2 – Výkaz výmer Rev2 súťažných podkladov zverejní v systéme JOSEPHINE v sekcii

Dokumenty. Verejný obstarávateľ opravené hodnoty v predmetnej prílohe zvýraznil červenou farbou písma. Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že do ponuky je uchádzač povinný predložiť poslednú aktualizovanú verziu dokumentu t.j. Prílohu č. 1 k časti B.2 – Výkaz výmer **Rev2.**

Vysvetlenie informácií č. 4 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/68902/summary>

S pozdravom,

.....
Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania