

Príloha č. 2 Technické parametre odberného miesta

k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1932/2025-CK a č. ZMLP-2025-110-000044

Dodávateľ: KOOR, s.r.o.

sídlo: Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava

Odberateľ: Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia

sídlo: Kirt 189, 99122 Čeláre

Tepelný zdroj:																							
Odberné miesto:																							
Vykurovacia krivka		vonkajšia teplota °C				15		10		7		4		0		-4		-7		-10		-15	
		výstupná teplota z TZ °C				40		44		46		48		49		52		58		61		68	
Odberový diagram		január	február	marec	apríl	máj	jún	júl	august	september	október	november	december	rok									
Teplo na ÚK		%	18	18	14	8	2	0	0	0	2	8	12	18	100								
Výpočtový teplotný spád: 90 °C / 70 °C					Teplonosná látka (TL): Teplá voda					Technické parametre (TL): 90°C/50C°													
Ostatné údaje:	Celková plocha bytov (m²)	Vykurovaná plocha nebytová (m²)	Vstupné údaje z projektu																				
			Pre odberné miesto					Výkon (kW)	Min. diferen. tlak (kPa) primáru		Prietok (m³/h)	Max. tepelný príkon (kW)											

V Čelároch, dňa

Dodávateľ

Odberateľ