


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
0.01	ZÁDVEŘÍ	3,8	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.02	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,2	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.03	WC ŽENY	1,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.04	WC ŽENY	1,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.05	WC ŽENY	1,4	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.06	TECHNICKÁ A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	8,0	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,1	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.08	PISOÁRY	4,4	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.09	WC MUŽI	1,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.10	WC MUŽI	1,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m
0.11	BEZBARIÉROVÉ WC	8,3	EPOXIDOVÁ STĚRKA	KERAMICKÝ OBKLAD, V=2,2m

- Legenda:
- ⊗ "A1" – SVÍTIDLO LED STROPNÍ V ČERNÉ BARVĚ, 24W,4000K, IP44, 30 X 30CM
 - ⊗ "A2" – SVÍTIDLO LED STROPNÍ V ČERNÉ BARVĚ, 18W,4000K, IP44, 17,5 X 17,5CM
 - "B" – SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ LED IP66, 37W
 - ▬ "C" – SVÍTIDLO – NÁSTĚNNÉ 1500 lm, 10W, IP40
 - ⊞ "D" – NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM SENЗОREM
 - ⊞ "N" – SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED, 1W 3hod, IP65
 - 🔊 SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, VČETNĚ TLAČÍTKA SE ŠNŮRKOU A RESETOVACÍM TLAČÍTKEM
 - 👤 POHYBOVÝ SENZOR NÁSTĚNNÝ
 - 🔌 VYPÍNAČ Č.1 – JEDNOPÓLOVÝ
 - 🔌 VYPÍNAČ Č.6 – STŘIDAVÝ
 - 🔌 ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ 10–16A/250V
 - 🔌 ZÁSUVKA 16A–400V IP44
 - ☐ KRABICE ODBOČOVACÍ
 - 🔌 POKOJOVÝ TERMOSTAT DO KRABICE S PODLAHOVÝM SENЗОREM
 - 👤 PODLAHOVÝ SENZOR
 - 🔌 VÝVOD PRO PODLAHOVOU TOPNOU ROHOŽ (150W/M2)
 - ▬ PŘIMOTOPNÝ KONVEKTOR S TERMOSTATEM – 600 W
 - OR TRYSKOVÝ VYSOUŠEČ RUKOU BARVA STŘIBRNÁ
 - NZ NAPÁJECÍ ZDROJ UMÝVADEL A PZ
 - PT PLATEBNÍ TERMINÁL, VČETNĚ NAPÁJECÍHO ZDROJE
 - 🔌 ZÁSOBNÍK HORKÉ VODY (BOILER) – DODÁVKA ZTI
 - ▬ ROZVADĚČ – NOVÝ DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE NA MÍSTĚ PŮVODNÍHO
- ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN –50Hz/400V–TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE PROVEDENA OCHRANNOU AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PODLE ČSN 332000–4–41 ed.3

HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Jiří Angelis, ČKAIT 1400601	<div>ING. JIŘÍ ANGELIS autorizovaný projektant pozemních staveb</div> <div>IČ: 06264891 Pražská 1114 393 01 Pelhřimov</div> <div>www.projektantpe.cz angelis@projektantpe.cz +420 777 864 361</div>	
VYPRACOVAL:	Roman Bednář		
SPOLUPRÁCE:	-		
INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov		
AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p. 2259 v Děkanské zahradě v Pelhřimově D.6 – Elektroinstalace a vytápění		DATUM:	08/2024
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	24–20–435
		ÚČEL DOKUMENTACE:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1:50
OBSAH:	PŮDORYS – ELEKTRO A VYTÁPĚNÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.3.2