


LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Výkaz miestností I.NP				
Č.M.	Názov	Plocha	Poschodie	Prostredie
1.01	Vstup	5.04 m²	I.NP	základné
1.02	Chodba	3.90 m²	I.NP	základné
1.03	Kuchyňa	13.50 m²	I.NP	základné
1.04	Schodisko	7.23 m²	I.NP	základné
1.05	Bar	34.79 m²	I.NP	základné
1.06	Prechod	3.58 m²	I.NP	základné
1.07	Reštaurácia	49.12 m²	I.NP	základné
1.08	Kúpeľňa	2.74 m²	I.NP	základné+STN33200-7-701
1.09	WC	2.64 m²	I.NP	základné
1.10	WC	1.15 m²	I.NP	základné
1.11	WC	1.15 m²	I.NP	základné
1.12	Chodba	8.98 m²	I.NP	základné
1.13	Sklad	2.59 m²	I.NP	základné
1.14	Umyváreň	1.89 m²	I.NP	základné+STN33200-7-701
1.15	Práčovňa	4.82 m²	I.NP	základné
1.16	Šatňa	3.68 m²	I.NP	základné+STN33200-7-701
1.17	WC	1.73 m²	I.NP	základné
1.19	Sklad	2.63 m²	I.NP	základné
		151.16 m²		

LEGENDA:

- FDOOT241-Kombinovaný hlásič požiaru + páčica FDB221
- AUTOMATICKÝ DYMOVÝ HLÁSIČ POŽIARU C-LINE FDO221 + páčica FDB221
- TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU FDM223
- Ústredňa požiarnej signalizácie SIEMENS FC2020AZ
- siréna FDS221
- REPRODUKTOROVÁ SKRINKA RS 06, 3-6W/100V (100V rozvod napojiť káblom CHKE-V 3x1,5)



SIEMENS FC2020AZ:  
- 2 kruhové linky 252  
- 4 otvorené linky 252  
- napájavi zdroj 70W  
- kapacita batérie 12Ah



OBEČ HRONEC  
stavebný úrad

overuje za pred. nienok uvedených v stavebnom povolení  
číslo: PP 1535/W 6  
v Hronci, dňa: 4.9.2008  
podpis: [signature]

POZNÁMKY:

- použiť kábel J-H(S)H 1x2x0,8.
- káble EPS uložiť pod omietkou a v nehorľavých rúrkach FXP
- vzdialenosť od NN vedenia 20cm.
- min vzdialenosť hlásiča od nosníka 0,5m



Časť:	ELEKTROINŠTALÁCIA	Vyhotovenie:	2	EMU projekt s.r.o.
Hlavný projektant:	Ing. Milan MIKULÁŠ			Ing. Michal MIKULA
Zodpovedný projektant:	Ing. Michal MIKULA			AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 4835/SP14 Peľhřimovská 1191/5, 028 01 DOLNÝ KUBÍN
Vypracoval:	Ľubomír Kuzman			elektrotechnik špecialista osv. č. 0005-IZ/2006 EZ P A E2
Investor:	Róbert Otto Hauer, MPČL 52, Brezno 977 01	Formát:	4xA4	
Stavba:	Horský hotel BERNARDÍN - rekonštrukcia Chvalmech, okr. Brezno parc. č. 1732, 1711/16	Dátum:	29.7.2008	
		Účel:	projekt na stavebné povolenie	
		Číslo výkresu:	E-03	
		Arch. číslo:	112/LK/2008	
Obsah výkresu	EPS + rozhlas - 2.NP	Mierka:	1:50	

Matúškova 7, Dolný Kubín