



Bratislava, 26.09.2025

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9 – otázka č. 376

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, opakovaná súťaž**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou [12182 - MSP](#), bola doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 376

Zadavateľ v prílohe č. 18 uvádza, že plocha pod trvalkovými záhony a drevinami má byť plošne zamulčovaná mulčovací plachetkou. V položkovom rozpočtu není uvedena a ani její pokládka není zohledněna. Proto se dotazujeme zda-li požaduje objednatel dodat a nainstalovat mulčovací plachetku? Je to důvod k eliminaci zaplevelení porostu? Pokud ano, je dostatečná doba užitnosti plachetky 5 let nebo může použít zhotovitel i jinou formu eliminace prorůstání plevelů? (ekologičtější přístup a eliminace nežádoucích druhotných fyziologických procesů (hraboši, plísňe ...)).

Odpoveď č. 376

Vzhľadom na aktuálne skúsenosti verejného obstarávateľa tento preferuje použitie hrubšej vrstvy mulčovacej kôry (min. 7 cm) na úkor mulčovacej geotextílie.

Verejný obstarávateľ toto rozhodnutie ponecháva v plnej kompetencii uchádzača, resp. budúceho zhotoviteľa, aký technický návrh predloží, aby počas záručnej doby a ďalšej svojej životnosti bol zabezpečený rozvoj trvalkových záhonov a drevín.

S pozdravom

Mgr. Marian Szakáll, v. r.
vedúci referátu č. 2
oddelenie verejného obstarávania



BRATISLAVA