

Oleśnica, dnia 31.07.2025 r.

Znak sprawy: MT.481.13.2025

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

**Dostosowanie obiektów szkół podstawowych do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi
– wymiana wykładzin w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 10.**

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

W większości wykładziny pcv mają klasyfikację reakcji na ogień Bfl-s1 lub Cfl-s1. Proszę o podanie produktów referencyjnych posiadających Afl-s1.

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie wykładzin Bfl – s1 posiadającej stosowne atesty i certyfikaty (trudnozapaalna).

Pytanie nr 2

Proszę o podanie parametrów wymaganych, jakie ma spełniać wykładzina. Jaki ma być to rodzaj homogeniczna, heterogeniczna?

Odpowiedź:

Należy przewidzieć wykładzinę homogeniczną jednolitą w strukturze na całej grubości) o wysokiej odporności na ścieranie klasy T.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder