

MČ Rača, Rekonštrukcia Kultúrneho strediska a knižnice Žarnovická

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Lexa, APUEN AKADÉMIA, s.r.o.	Miesto a dátum odoslania Bratislava, 21.08.2025
-----------------------	------------	--	--

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie zo dňa 8.8.2025_doplnená dňa 21.08.2025

Verejný obstarávateľ, **Mestská časť Bratislava - Rača** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Rekonštrukcia Kultúrneho strediska a knižnice Žarnovická**“ zverejnenej dňa 29.07.2025 vo Vestníku UVO č. 151/2025 pod č.12332 – WYP uverejňuje doplnenie vysvetlenia na doručené otázky.

Otázka č.1:

Vo VV v časti SO 101_ARS je položka č. 192 „M+D Interiérové posuvno-skladacie dvere 4040x2750 mm, plné, hliníkový rám, koľajnice - ozn. D01 s“ pričom šírka uvedených dverí je 4040 mm no však v PD vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS DVERÍ sú dvere D01 so šírkou 4540 mm. Žiadame VO o zosúladienie PD a VV.

Odpoveď na otázku č.1:

Zpracovaná chyba v PD vo výkrese 2. NP a VÝPIS DVERÍ - chyba: Platí šírka 4540mm.
Opravené v prílohe zadanie – aj vo výkrese.

Doplnenie odpovede na otázku č.1: Verejný obstarávateľ zosúladiť PD a VV v ARS v položke č.192 – interiérové posuvno-skladacie dvere **4540**x2750 ozn. D01

Otázka č.2:

V PD vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS DVERÍ je položka D07, ktorá má požiarne odolnosť EW-C 30 D3 pričom D3 je označenie pre drevené dvere. Chceme sa opýtať VO či máme oceniť dvere so zárubňou v materiáli drevo?

Odpoveď na otázku č.2:

Dvere nie sú drevené - nové označenie EW-C 30.

Doplnenie odpovede na otázku č.2: Verejný obstarávateľ zosúladiť PD a VV v ARS položke č.187 – **oceľové** interiérové protipožiarne dvere **EW-C30** ozn. D07 a v položke č. č. 193 - **oceľové** interiérové protipožiarne dvere **EW-C30** ozn. D05

Otázka č.6:

V PD v časti Architektúra vo výkrese E.1.1.1.2 VÝPIS PRVKOV – VÝPIS INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH OBKLADOV STIEN sú uvedené položky obkladov stien 08.101-08.110 pričom v špecifikácií nie je uvedený konkrétny typ dekoru jaseňa a jeho bližšia špecifikácia (3D panel, dekoračný panel, lamelový panel, farebnosť (prírodný/biely), horizontálny/vertikálny vzor, atď...). Chceme požiadať VO o bližšiu špecifikáciu predmetných obkladov nakoľko rôzne typy dekorov a rôzne špecifikácie majú rozličné ceny a nevieme tak položky spoľahlivo oceniť.

Odpoveď na otázku č.6 :

Do Výkresu E.1.1.1.2 VÝPIS INTERIÉROVÝCH OBKLADOV STIEN (výpis stolárskych výrobkov) je doplnené pre pol. 08.101-08.110 MATERIÁL: LEPIACA VRSTVA + **PREGLEJKA BREZA**, 13 VRSTIEV, BRÚSENÝ POVRCH, TRIEDA POVRCHU (EN 635) A/A ALT A/B, TRIEDA LEPENIA (EN 314) TRIEDA 2, FAREBNOSŤ: PRÍRODNÁ

Verejný obstarávateľ zosúladil PD a VV v ARS v položke č. 182 – drevené obloženie stien **preglejka breza**

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Lexa v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba