

LEGENDA EXIST. SIETI


	podzemna sieť ANTIK		podzemný kábel DPMK VO
	podzemný kábel Sitel		podzemný kábel NN VSD
	podzemný kábel Telekom		podzemný kábel VN VSD
	podzemný kábel Delta online		podzemný kábel ŽSR sekcia EaE
	podzemný kábel Delta online - kábel UPJŠ		tvárniová trasa ŽSR sekcia OZT
	podzemný kábel Slovanet		plyn STL - SPP
	podzemný kábel UPC		teplovod - TEHO
	optický kábel Orange		HV rozvod a oznamovací kábel - TEKO
	podzemný kábel SWAN		kanalizácia - VVS
	podzemný kábel SANET-TUKE		vodovod - VVS

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019  
Ochranné opatrenie:  
- samočinné odpojenie napájania čl. 411  
- dvojito alebo zosilnená izolácia čl. 412  
- malé napätie SELV a PELV čl.414


3 PEN ~ 50Hz, 230/400V // TN-C  
3 PEN / 3N+PE ~ 50Hz, 230/400V // TN-C-S  
1 N+PE ~ 50Hz, 230V // TN-S  
2 = 12V//SELV

LEGENDA:

- OS1,2
- 
- Existujúci osvetľovací stožiar pre prechod pre chodcov s novou stožiar. rozvodnicou.  
Na stožiar bude osadená dopravná značka so striedavo blikajúcimi svetlami a riadiaca jednotka so senzorom prítomnosti chodca
- 
- Vyznačený smer jazdy na komunikácii



				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny		Dátum	Podpis

Stavba			<div>Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov</div>		<div>ValbekProdex</div> <div>Valbek&amp;Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice</div>
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová		Zodpovedný projektant PS/SQ Ing. Pavol Petrušanský	Navrhol, vypracoval Ing. Matej Luterán	Kontroloval Ing. Jana Luteránová	
Počet listov	2A4	Mierka 1:500	Stupeň PD projekt	Dátum 22.8.2021	
Objekt / súbor  MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8A (pri SOŠ)				Číslo zákazky zhotoviteľa 21KE23001	
				Etapu / UČS	-
				Časť dokumentácie	-
Názov prílohy	Situácia			Číslo prílohy	2