

LEGENDA ZNAČENÍ:


—	potrubí tlakové PVC-U PN10
—	potrubí PVC KG SN4
—	
Název značky	Grafická značka
Ventil	
Redukce centrická	
Zpětný ventil	
Hrdlový spoj	
Odpad do kanalizace	

LEGENDA:

1. Odštědivé plovákové čerpadlo s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN80/DN80, výkon 2,2 kW; Q=23m<sup>3</sup>/h při 13mvs, 400V
19. PP jednopříšňové strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,0x2,3x2,1m, vstupní komíněk 600x600mm, dnová čerpací jímka 300x300x300mm, hliníkový žebřík, vč. těsněných průstuhů
20. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 2,3x1,2x1,6m, objem 4,42m<sup>3</sup>
21. PP zachycovací nečistot s nerezovým sítím
22. Mosazná napěňená tryska typu Kaskáda, průměr ústí 50mm, připojení G1"
23. Nerezový průstuh trysky G1" s nerezovým držákem reflektoru, nerezová koberlová průchodka G1", vč. kotvení
24. Nerezová vypouštěcí armatura 200x200x120mm, tlakový odtok G3", nerezová odnímatelná mřížka, vč. kotvení
25. Nerezová odtoková armatura 300x150x100mm, gravitační odtok DN100, nerezová odnímatelná mřížka, vč. kotvení

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	 lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylní www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil		
Investor:	Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 689 22 Znojmo	Č. zakázky	-	
Název zakázky:		Datum	prosince 2017	
Regenerace ulic MPR - část náměstí Svobody, vodní prvek		Kraj	Jihomoravský	
		Stupeň	DPS	
		Formát	Měřitko	
Část stavby: D.1.3 Technologie vodních prvků		Formát	2xA4	
Obsah výkresu		Číslo výkresu	08	
Liniové schéma- vodní prvek				