


- ① NEBO DRÁŽKOVACÍM STROJEM – ŠÍŘKA DRÁŽKY 160 mm
- ② PODSYP POTRUBÍ SYPKÝM MATERIÁLEM FRAKCE 0–4 mm
- ③ OBSYP POTRUBÍ – PŘEHOZENÝM VÝKOPEM
- ④ ZÁSYP VÝKOPKEM – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 200 mm
- ⑤ POTRUBÍ PE 32

- ① NEBO DRÁŽKOVACÍM STROJEM – ŠÍŘKA DRÁŽKY 160 mm
- ② PODSYP POTRUBÍ SYPKÝM MATERIÁLEM FRAKCE 0–4 mm
- ③ OBSYP POTRUBÍ – PŘEHOZENÝM VÝKOPEM
- ④ ZÁSYP VÝKOPKEM – HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH 200 mm
- ⑤ POTRUBÍ PE 32

- ① UPRAVENÁ ZEMINA
- ② TĚLO POSTŘIKOVAČE
- ③ ANTIVANDALOVÁ SPOJKA 3/4"
- ④ KOLENO SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑤ PRUŽNÁ SAMOSTAHOVACÍ HADICE
- ⑥ KOLENO SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑦ NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑧ POTRUBÍ

- ① UPRAVENÁ ZEMINA
- ② TĚLO POSTŘIKOVAČE
- ③ ANTIVANDALOVÁ SPOJKA 3/4"
- ④ KOLENO SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑤ PRUŽNÁ SAMOSTAHOVACÍ HADICE
- ⑥ KOLENO SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑦ NAVRTÁVACÍ OBJÍMKA SE ZÁVITEM 3/4"
- ⑧ POTRUBÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ATELIER TIŠNOVKA, TIŠNOVSKÁ 145 614 00 BRNO ING.ARCH.M.ŘÍČNÝ, ING.ARCH.P.TODOROV	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ VLČEK	
INVESTOR:	MĚSTO ZNOJMO	Holzova 9, 628 00 Brno– Líšeň STUPEŇ DOKUMENTACE: PDPS
STAVBA:	REGENERACE ULIC MPR ZNOJMO NÁMĚSTÍ SVOBODY	DATUM: BŘEZEN 2024
PROJEKTOVÁ ČÁST:	ZAVLAŽOVÁNÍ	FORMÁT: 2xA4
		MĚŘÍTKO: 1:10
NÁZEV VÝKRESU:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ DETAIL POSTŘIKOVAČE	ČÍSLO VÝKRESU: 004