


PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOU PRO PLYNOVOD V MÍSTNÍ KOMUNIKACI S POVRCHEM Z KOSTEK



POZNÁMKA:

1. MINIMÁLNÍ KRYTÍ PLYNOVODU VE VOLNÉM TERÉNU 0,8 m; V ZELENÉM PÁSU A CHODNÍKU 0,8 m;  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI 1,10 m; V SILNICI I., II. A III. TŘ. 2,0 m!
2. PODSYP PÍSKEM MUSÍBÝT ZHUTNĚN, OBSYP POTRUBÍ A ZÁSYP RÝHY MUSÍBÝT ZHUTNĚN  
PO VRSTVÁCH MAX. TLOUŠŤKY 15 cm, RÝHA V KOMUNIKACI A VJEZDECH DO RD MUSÍBÝT  
ZASYPÁNA Z VHODNÉHO NEZAMRZOVÉHO MATERIÁLU, HODNOTA MODULU PŘETVÁRNOSTI  
PLÁŇ  $E_{\text{def},2}$  V KOMUNIKACI 45 MPa, V CHODNÍKU 35 MPa!
3. SKLADBY VOZOVEK A PLOCH BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCŮ KOMUNIKACÍ  
VE STÁVAJÍCÍCH SKLADBÁCH DLE DOTČENÝCH POVRCHŮ V SOULADU S ČSN EN, U CHODNÍKŮ  
S PŘEDLÁŽDĚNÍM!

|  |  |                     |               |               |      |
|--|--|---------------------|---------------|---------------|------|
| HOS - PPZ, s.r.o., 671 56 Grešlové Mýto 49 |  |                     |               |               |      |
| KRESLIL                                    | VYPRACOVAL   | ZODP.PROJEKTANT     |               |               |      |
| MicroStation V8i                           | Ivo HOS  | Ivo HOS             |               |               |      |
| HP Designjet T520                          |  |                     |               |               |      |
| REG. Jihomoravský                          | OKRES Znojmo   | KAT.Ú. Znojmo-město |               |               |      |
| INVESTOR                                   | Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo   |                     | ČÍSLO ZAKÁZKY | 16/2013       |      |
| AKCE                                       | REGENERACE ULIC MPR - DIVIŠOVO NÁMĚSTÍ,<br>VELKÁ MICHALSKÁ, ČÁST NÁMĚSTÍ SVOBODY,<br>JEZUITSKÉ NÁMĚSTÍ, JEZUITSKÁ A VESELÁ |                     | ARCH. ČÍSLO   | 16/2013       |      |
|  |  |                     | STUP. DOKUM.  | DŮR, DSP, RDS |      |
|  |  |                     | DATUM         | 08/2013       |      |
|  |  |                     | FORMÁT        | A3            |      |
| OBJEKT                                     | S0 07 Přeložka plynu   |                     | MĚŘÍTKO       | ČÍSLO VÝKRESU | PARÉ |
| OBSAH                                      | PŘÍČNÝ ŘEZ RÝHOU PRO PLYNOVOD  |                     | 1:10          | 5             |      |