

Naše značka  
**VZ 214/25**

Vyřizuje/linka  
**Mohelská/543171636**

Místo odeslání/datum  
**Brno 2. 9. 2025**

Poptávkové řízení „**Dodávka a montáž lehkého zastřešení stání pro retro vozidla**“

**Vysvětlení poptávkové dokumentace č. 1**

Dobrý den,

v označené věci dva ze zájemců v rámci veřejné zakázky „**Dodávka a montáž lehkého zastřešení stání pro retro vozidla**“ vznesli následující dotazy, na které zadavatel níže uvádí odpovědi.

**Vznesený dotaz č. 1:**

Poprosím o zaslání rozměrů poptávané haly - šířka/délka/výška k okapu v metrech.

**Odpověď na dotaz č. 1:**


Zadavatel uvádí rozměry poptávané haly – šířka min. 25 m/délka min. 40 m/vnitřní výška po celé ploše min. 4 m. Od toho se bude odvíjet výška k okapu.

**Vznesený dotaz č. 2:**

Prosím lépe definujte požadované vjezdy do stanové haly, počet a jejich přesné pozice. Ze soupisu požadavků k VŘ to není zcela patrné.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje 6 uzavíratelných vjezdů a 6 uzavíratelných výjezdů umístěných z kratších stran konstrukce. Každý vjezd i výjezd musí mít šířku min. 3,5m a výšku min. 3,7 m. Může se např. jednat i o možnost otevření po celé délce kratších stran.



S pozdravem

Ing. Miloš Havránek  
generální ředitel