



SCHÉMA ZAPOJENIA OSVETLENIA PRIECHODU PRE CHODCOV V KM 29,260



VZOROVÉ NÁPOJENIE OSVETLENIA PRIECHODU


Z NADZEMNÉHO ROZVODU VO



DETAIL – SPP2

M 1: 20

ČELNÝ POHľad BOČNÝ POHľad



ŠPECIFIKÁCIA – SPP2

TYP ROZVÁDZAČA: Hlavné domové skríňa plastová HDS

SPP2 C IV P21

Polyester

Skríňa prípojkové i s tacia do 100A

ROZMERY: (š*vh) 300x285x114

KRYTIE STN EN 60529 (33 0330): IP 44/IP 20 – po otvorení dverí

PRÍVOD: ZDOLA

VÝVODY: DOLE

SPÔSOB MONTÁŽE: NA PODP. BOD, v=2,5m NAD TERÉN

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA:

- 3 / PEN AC 400/230V, 50 Hz, TN - C
- 1/ PEN AC 230V, 50 Hz, TN - C - S
- 1/ N / PE AC 230V, 50 Hz, TN - S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41(2007):

a) Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):

- základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1

- zábrany alebo kryty, príloha A, kapitola A.2

- umiestnenie mimo dosahu, príloha B, kapitola B.3


b) Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom):

- samostatné odpojenie pri poruche, čl. 411.3.2


- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie, čl. 411.3.1


VONKAŠIE VPLVY (STN 33 2000-5-51/2010): vid. protokol č. 01/2019


LEGENDA



D.2
102-23

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| STAVEBNÍK: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s. Majerská cesta č. 94 974 09 Banská Bystrica | |
|  | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj Banská bystrica Námestie SNP č. 23 974 01 Banská Bystrica | |
|  | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|  Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/74 636 95, 74 636 99 | | | | ZODP. PROJEKTANT: ING. M. GAŠPÁR | | HL. PROJEKTANT: ING. M. DUBRAVSKÝ | |
| VYPRACOVAL: ING. P. SUČKO | | | | KONTROLOVAL: ING. M. GAŠPÁR | | | |
| OKRES: VEĽKÝ KRTOŠ | | | | KRAJ: BANSKOBYSSTRICKÝ | | DÁTUM: 12/2018 | |
| KAT. ÚZEMIE: PÔTOR | | | | | | STUPEŇ: DSP, DRS | |
| STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov | | | | | | Č. ZÁKAZKY: 2921/2018 | |
| | | | | | | MIERKA: | |
| OBJEKT: 102-23 Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Pôtor | | | | | | Č. PRÍLOHY: Č. SPRÁVY: | |
| PRÍLOHA: Schéma zapojenia | | | | | | 4 | |