

Stožiar



Stožiar votknutý, sklopný L=12m bez stožiarovej svorkovnice s výložením 0,75m  
Navrhovaný typ: ABACUS HEAVY, T127RLH výška 12m  
Samostatná svorkovnica SŽR-S-LED, IP43 nie je v dodávke stožiaru  
PR6-075/D, výložník dvojité (D) 0,75m  
RLH2M, sklápacie hydraulické zariadenie






Svietidlo:

Vonkajšie LED svetidlo na výložník 230V/75W, 5500K, 134lm/W, IP65, min. IK09, typ napr. LED Rail II-75

Poznámka:

Nakolko stlp sa bude ukolajňovať nesmie byť OK stĺpa  
spojená s PEN resp. PE svorkou stožiarovej svorkovnice !  
Od stožiarovej svorkovnice vedie k svetidlám kábel H05VV-F 3x1,5.

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Ivan Komínek			
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY				
Zákazkové číslo:	1908		Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír PODMANICKÝ	

Zodpovedný projektant stavby:	Ing. Eva Gregová			
Zodpovedný projektant časti:	Ing. Roman Sedlák			
Navrhol, vypracoval:	Ing. Roman Sedlák			
Kontroloval:	Ing. Peter Lapár			
Miesto stavby:	Kysak	Okres:	Košice-okolie	
Investor - stavebník:	Železnice Slovenskej republiky			
Stavba:	Klemensova 8 813 61 Bratislava			
<b>ŽST Kysak, obnova výhybiek č.23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33, 34</b>				
SO/PS:	SO 06 Úprava VO			
Názov prílohy:	OSADENIE STOŽIARA A ZÁKLAD			

Zákazkové číslo:	1911
Dátum:	02/2020
Stupeň - účel:	DSPRS
Počet A4	2xA4
Časť:	Mierka:
<b>E</b>	1:25
	Súprava:
Príloha:	11