

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO KOŠICE
SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY
Štefánikova 60, 041 50 Košice

Zn.: **2264/2019/SEE/2a.15-3/ 566**
 Vybavuje: Katarína Liptáková
 Žel. tel.: 910-5232 (+421 [0]55-229 5232)

v Košiciach dňa **25.09.2019**

e-mail: orke_ee@zsr.sk

VYJADRENIE

Pri realizácii Vami plánovaných a v časti I. vyznačených prác, v k.ú. **Kysak**, podľa vyznačenia v situácii dôjde k styku (súbehu), križovaniu so železničnými podzemnými silnoprúdovými káblovými vedeniami a ich súčasťami, ktoré sú situované v ochrannom pásme železnice a ktoré sme Vám informatívne zakreslili do priloženej situácie. **Jedná sa o káblové vedenie pre VO, EO, ZS, 6 kV vedenie, cudzí zdroj pre TM, prírodný kábel pre ATÚ a PB, káblové vedenie pre DOO (z TNS a DK) , káblové vedenie pre Občasnú návesť, káble spätného vedenia a 22 kV káblové vedenie linky č. 349 a 350.** Toto vyjadrenie stráca platnosť, ak sa nezačne so stavebnými prácami uvedenej stavby do dňa **24.09.2021**.

Odborné vyjadrenie:

Vykonávanie zemných prác v blízkosti železničných podzemných silnoprúdových káblových vedení a ich súčastí sa povoľuje za podmienok, že žiadateľ:

- a) **zaistí pred začatím zemných prác vytýčenie káblového vedenia priamo na stavenisku (trase) u ŽSR, OR Košice, Sekcia EE (Štefánikova 60, 041 50 Košice).**
Pri objednávke vytýčenia uvedte číslo nášho vyjadrenia (viď. hore „Zn.:“).
- b) upozorní organizáciu, ktorá vydala toto vyjadrenie o začatí stavebných prác najmenej 15 dní vopred a vyžiada jej dozor pri zemných prácach,
- c) oboznámi preukázateľne pracovníkov, ktorých sa to týka, s polohou tohto vedenia (zariadenia),
- d) upozorní na možnú odchýlku skutočnej polohy vedenia (zariadenia) od polohy vyplývajúcej z výkresovej dokumentácie (v metroch),
- e) vyzve svojich pracovníkov, aby dbali pri práci v týchto miestach na najvyššiu opatrnosť a do vzdialenosti 1 metra po každej strane vytýčenej trasy vedenia (zariadenia) nepoužívali žiadne mechanizačné prostriedky,
- f) nariadi svojím pracovníkom, aby odkryté podzemné káblové vedenia (zariadenia) riadne zaistili proti poškodeniu,
- g) nariadi svojím pracovníkom, aby riadne zhutnili zeminu pod káblom pred jeho zasypáním,
- h) vyzve **ŽSR, OR Košice, Sekciu EE** pred zásypom ryhy na vykonanie kontroly, či nie je vedenie (zariadenie) viditeľne poškodené,
- i) predloží ku vytýčeniu naše vyjadrenie so situáciou, v ktorej sú zakreslené podzemné inžinierske siete (PIS) v našej správe,
- j) okamžite ohlásí každé poškodenie podzemného káblového vedenia a zariadenia **ŽSR, OR Košice, Sekcii EE**, Upozorňujeme, že nedodržanie týchto podmienok je porušením paragrafov 6, 7, 8 a 12 zákona 513/2009 o dráhach.

Upozornenie: Káble spätného vedenia sa môžu vytýčiť len v prípade výluky celej TNS Kysak.

Ing. Pavol KECZER
 prednosta
 sekcie elektrotechniky a energetiky

Prílohy: situácia so zakreslením PIS
Na vedomie:

Polohu železničného podzemného káblového vedenia zakreslil dňa 25.09.2019 poverený zamestnanec SMSÚ EE a overil Katarína Liptáková zamestnanec SEE, OR Košice.

podpis

**Ž IADOSŤ O VYJADRENIE K ŽELEZNIČNÝM PODZEMNÝM SILNOPRÚDOVÝM
KÁBLOVÝM VEDENIAM A ICH SÚČASTIAM**
Sudop Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice

žiadateľ

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Oblasť riaditeľstvo Košice
Sekcia elektrotechniky a energetiky
Štefánikova 60, 041 50 KOŠICE

adresát

Žiadame podľa Z. č. 50/76 Zb. a jeho noviel o projektovej príprave stavieb poskytnutie overených údajov o priestorovom umiestnení (existencii) železničných podzemných silnoprúdových káblových vedení a ich súčastí na stavenisku

Kysak

„Obnova výhybiek 23, 25ab, 27, 29, 30ab, 31, 32, 33 a 34

presné vyznačenie staveniska (trasy), vyznačeného v priloženej situácii (M 1: 1000) - , určeného pre plánovanú stavbu.

Zn.: 1497/1911/31

Ing. Žifčáková

žiadateľ - podpis, pečiatka

SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1	
Došlo dňa: 08 -10- 2019	
Stredisko: 37	
Ev. číslo: 1014	27