

Oleśnica, dnia 17.09.2025 r.

Znak sprawy: MT.481.23.2025

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy:

„Przebudowa placu zabaw przynależnego do Żłobka Miejska w Oleśnica przy ul. Kazimierza Wielkiego 4”

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie dodatkowej dokumentacji technicznej dotyczącej wybranych urządzeń zabawowych. W udostępnionych przez Państwa materiałach, nie ma żadnych zdjęć urządzeń, żadnych szczegółowych opisów, wymiarów. Nie ma żadnej konkretnej informacji na podstawie, której można dokonać wyceny

Odpowiedz

Zamawiający informuje, iż należy zachować układ placu zabaw zgodnie z PZT. Projektant wzorował się na urządzeniach: <https://novum4kids.pl> oraz www.mojebambino.pl.

Dopuszczalne są rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych od przyjętych.

Jednocześnie precyzujemy, że przyjęte rozwiązanie nawierzchni bezpiecznej przy projektowanych urządzeniach stanowi nawierzchnia poliuretanowa wykonana z granulatu gumowego EPDM lub w systemie dwuwarstwowym SBR+EPDM o współczynniku bezpiecznego upadku HIC nie mniejszym niż 1500 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do postępowania dołącza przedmiar.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder