



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
		Bc. Beáta Fulnečková	28.06.2018
		048/4325127	

Vec

Stanovisko k žiadosti o zmenu parametrov dodávaných okien - zákazka- „Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen - rekonštrukcia objektu (výmena drevených okien a drevených dverí)“**Otázka č.1**

Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či je možná zmena dodávaného profilu okien, nakoľko 68mm profil sa už nevyrába a nespĺňa požiadavky. Môžeme Vami uvedený profil nahradiť hrubším 78mm? Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Odpoveď č.1

Na základe doručenej žiadosti k Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len "Výzva") zo dňa 28.06.201, Vám oznamujeme nižšie uvedené stanovisko:

Z dôvodu vyjadrenia KPÚ BB, ktorý je Prílohou č.7 VPP, nie je možná zmena požadovaného profilu. Podmienky KPÚ BB sú:

1. zachovať veľkosť okenných a dvoch vstupných dverných otvorov fasád (vstupné dvere od ulice a z dvora),
2. výplne riešiť drevené, rešpektovať ich profiláciu a ich členenie so sklom.

Nehnutelnosť je situovaná na území Pamiatkovej zóny Zvolen.

S úctou,

Bc. Beáta Fulnečková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa