



**Věc: „ALFAGEN – POTRUBNÍ ROZVODY“**  
**Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1**

**Vysvětlení č.1:**

Zadavatel upřesňuje následující:

- a) Přesnější specifikace průtokoměrů – Celokovové diferenční snímače tlaku instalované na cejchované cloně mezi přírubami, s lokálním displejem pro zjištění aktuální a celkové spotřeby, s připojením na dálkový přenos přes profinet, vybavený 5-ti cestnou soupravou pro kalibraci, s aplikací pro veškerá média. Pro kyslík s kyslíkovou čistotou. Přesnost měření do 1%
- b) Barevné označení prvků (tlakové čidla, průtokoměry), které nejsou součástí rozsahu dodávky – ve výkresech naznačeny šedou barvou
- c) Zemní plyn - sjednocení značení jednotek Nm<sup>3</sup>/h – místo m<sup>3</sup>/h
- d) Osazení filtrů na jednotlivé větve k technologickým linkám u zemního plynu s diferenčním měřením tlaku s výstupem do MaR
- e) Bypassu u filtru na vstupu větve pro technologii 100 kPa v rámci HUP

Přílohy k vysvětlení č.1:

- a) Výkres 10.05 Technologické schéma – kyslík rev.1
- b) Výkres 10.06 Technologické schéma – stlačený vzduch rev.1
- c) Výkres 10.07 Technologické schéma – argon rev.1
- d) Výkres 10.08 Technologické schéma – zemní plyn rev.1
- e) Výkres 10.02 Specifikace strojů, zařízení a materiálu rev. 1
- f) TaO 3D model 01.10.2025
- g) Výkaz výměr – rev. 1

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodukuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 09.10.2025

Ing. Lucie Lukášová