



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

AFRY CZ s.r.o
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava

Naša značka
78/2023/110

Vaša značka

Vybavuje
Skuban 048/4327577
0907 526 086

Vo Veľkom Krtíši
6.10.2023

Vec : vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí so zakreslením do projektovej dokumentácie alebo snímky z katastrálnej mapy.

Dňa 6.10.2023 sme zaevidovali vašu žiadosť o vyjadrenie sa k existencii inžinierskych sietí v k.ú. mesta Modrý Kameň, obce Dačov Lom, Horné Strháre. Názov stavby – Rekonštrukcia cesty a mostov II/527, Veľký Krtíš – Sucháň, kumulatívne staničenie km 48,947 – 67,587 V. etapa.

K Vašej žiadosti dávame nasledujúce stanovisko :

V danej lokalite k.ú. **Mesta Modrý Kameň, začiatok úseku km 48,947 – koniec úseku km 52,648 sa nachádza vodovodná sieť** v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. Ktorú sme Vám zakreslili do priloženej situácie. (vodovodná sieť sa nachádza v krajnici a v telese miestnej komunikácii)

Modrý Kameň časť Riečky začiatok úseku km 55,365 – koniec úseku km 56,230 sa nachádza vodovodná sieť v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. Ktorú sme Vám zakreslili do priloženej situácie. (vodovodná sieť sa nachádza v krajnici a v telese miestnej komunikácii)

V danej lokalite k.ú. **obce Dačov Lom začiatok úseku km 58,217 – koniec úseku km 59,700 sa nenachádza vodovodná sieť** v správe StVPS a.s. Banská Bystrica.

V lokalite **obce Dačov Lom, začiatok úseku km 62,587- koniec úseku km 66,876 sa nachádza vodovodná sieť** v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. Ktorú sme Vám zakreslili do priloženej situácie. (vodovodná sieť sa nachádza v krajnici a v telese miestnej komunikácii)

Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre závod Veľký Krtíš a o vytýčení spíše protokol.

Vzhľadom na materiál potrubia (PVC, AZC ,sklo) nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre určenie trasy a hĺbky potrubia vykopať sondy

Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenie ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie ak je potrebné.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Call centrum 0850 111 234 | e-mail: info@stvps.sk | www.stvps.sk | www.veolia.sk

IČO: 36 644 030 | DIČ: 2022 1022 36 | IČ DPH: SK 2022 1022 36

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka č. 840/5

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235



by VEOLIA

V rámci spracovania projektovej dokumentácie stavby požadujeme dodržať nasledovné všeobecné podmienky ochrany infraštruktúry v prevádzke spoločnosti StVPS, a.s.

Na základe vytýčenia inžinierskych sietí v správe StVPS, a.s. tieto zakresliť do PD. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:

- min. 1,8m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500mm vrátane.

- min. 3,0m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500mm vrátane.

- Ak bude stavba umiestnená v súvisle zastavanom území obce, alebo území určenom na zastavanie, požadujeme dodržať pásmo ochrany jestvujúceho verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ak bolo vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy. Rozsah pásma ochrany uviesť podľa tohto rozhodnutia – predmetné rozhodnutie vo vyjadrení citovať.
- Pásmo ochrany, ktoré je umiestňované v cestnom telese pozemných komunikácií, sa nevymedzuje.
- V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu / verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
- Pri križovaní a súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať minimálne vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“. (prípadne doplniť konkrétnu minimálnu vzdialenosť ak vzdialenosti podľa STN 73 6005 nevyhovujú miestnym podmienkam)
- V prípade, že sa predmetná parcela nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodného zdroja, upozorniť na dodržanie podmienok z rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma II. stupňa príslušného vodného zdroja

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.



Ing. Jurík Branislav
Riaditeľ závodu 04 RS, LC, VK

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ
akciová spoločnosť (59)
974 01 BANSKÁ BYSTRICA