

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



1043364581



MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
UL. ŚLĄSKA 8
41-943 PIEKARY ŚLĄSKIE
POLSKA

Nr pisma: TDP/PN42/2021-07-08/0000002
Data: 8 lipca 2021
Sprawa: Wniosku WR
Nr sprawy: MAIL/2021-06-25/0001255
E-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

W P Ł Y N Ę Ł O	
16.07.2021 r.
90/2021
ilość załączników

Szanowni Państwo (Pani/Panie)

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.06.2021 roku w sprawie przebudowy układu pomiarowego na zewnętrzną elewację budynku pod adresem jw., uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę z uwzględnieniem poniższych warunków.

Wnioskodawca:

1. Zabuduje zestaw złączowo-pomiarowy zgodnie ze „Standardem technicznym nr 2/2014 budowy przyłączy napowietrznych i kablowych w sieci TAURON Dystrybucja S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
 2. Zestaw złączowo-pomiarowy wyposaży w zabezpieczenie zalicznikowe o wartości 63A plus zacisk PEN oraz zabezpieczenie przedlicznikowe jako rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy typu RBK 00 o wielkości zabezpieczenia 80A zgodnie z „Załącznikiem nr 2 do Standardu technicznego nr 1/2014 budowy zestawów złączowych, złączowo – pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.” dostępnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl
 3. Uzupełni oprzewodowanie w układzie pomiarowym do miejsca poboru.
 4. Wszystkie elementy układu pomiarowego winny być przystosowane do plombowania.
- W/w prace należy powierzyć firmie elektroinstalacyjnej posiadającej stosowne uprawnienia. Prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej należy wykonać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
- W celu zaktualizowania umowy sprzedaży energii elektrycznej dla wnioskowanego obiektu po przebudowie układu pomiarowego należy zgłosić się do najbliższego punktu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ze zgłoszeniem gotowości instalacji do uruchomienia, przedmiotowym pismem oraz wypełnionym załączonym wnioskiem o zmianę warunków umowy o dostarczaniu energii elektrycznej.

Poniżej przekazujemy niezbędne dane do aktualizacji umowy:

Miejsce dostarczania energii	istniejące		
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych	istniejące		
Miejsce zainstalowania układu Pomiarowo-rozliczeniowego	Zewnętrzna elewacja budynku		
Moc przyłączeniowa /kW/	66 kW	Grupa przyłączeniowa	V
Prąd znamionowy zabezpieczenia odpowiedni do mocy umownej /A/:	63 A		

TAURON Dystrybucja:

Przeniesie urządzenie pomiarowe w uprzednio przygotowane i odpowiednio wyposażone miejsce po przedłożeniu oświadczenia o stanie instalacji i zaktualizowaniu umowy kompleksowej.

Jednocześnie informujemy, że przeniesienie układu pomiarowego zostanie zrealizowane na podstawie usługi eksploatacyjnej. Zleceniodawca usługi jest zarazem jej płatnikiem, a zobowiązanie zapłaty za jej wykonanie nie będzie przenoszona na inną osobę/podmiot. Zgodnie z obowiązującą taryfą TAURON Dystrybucja S.A. za wykonanie usługi zostaną naliczone koszty za założenie plomb na urządzeniach podlegających oplombowaniu w kwocie 39,19 zł za pierwszą plombę i 8,23 zł za każdą następną.


Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
- elektronicznie, na adres e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik

Marcin Wiatr