



- Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania (STN 33 2000-4-41:03.2019)
- opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
príloha A: A1-základná izolácia živých častí
A2-zábrany alebo kryty
 - opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie- čl. 411.3.1
-samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
 - doplňková ochrana - čl. 415
-prúdové chrániče (RCD)-čl. 415.1
-doplňkové ochranné pospájanie- čl. 415.2

NAVRHOVAL	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	VED.PROJEKTU	<div>DUEL</div> <div>-ELEKTROSYSTÉM,s.r.o.</div>	
Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing.Dulanský	Ing. Arch.		
				Kierulfová		
KRAJ Bratislavský			OKRES Senec			
INVESTOR Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59					FORMÁT	2A4
ODBERATEĽ Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59					DÁTUM	03/2024
NÁZOV Centrum kultúrneho dedičstva					STUPEŇ	SP
Kostolná pri Dunaji					ZAK.Č.	2024-029-9
p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77					MIERKA	-
ČASŤ Schéma					Č.VÝKRESU	LIST
PREDMET VÝKRESU SO 09 Prípojka NN					E02	1